

POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Building Typology Brochure – Italy. Fascicolo sulla Tipologia Edilizia Italiana.

Original

Building Typology Brochure – Italy. Fascicolo sulla Tipologia Edilizia Italiana / Corrado, Vincenzo; Ballarini, Ilaria; Corgnati, STEFANO PAOLO; Tala', Novella. - (2011), pp. 1-117.

Availability:

This version is available at: 11583/2465779 since:

Publisher:

Politecnico di Torino

Published

DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

Building Typology Brochure – Italy

Fascicolo sulla Tipologia Edilizia Italiana

Vincenzo Corrado

Ilaria Ballarini

Stefano Paolo Corgnati

Novella Talà

Politecnico di Torino – Dipartimento di Energetica

Gruppo di Ricerca TEBE

ISBN: 978-88-8202-070-5

Dicembre 2011



Contratto N°: IEE/08/495

Coordinatore: IWU - Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt / Germany
Durata del progetto: Giugno 2009 - Maggio 2012

INDICE

PREFAZIONE.....	4
1. DATI STATISTICI	6
2. INTRODUZIONE SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA ITALIANA.....	11
2.1. Classificazione della tipologia edilizia	11
2.2. Definizione degli “edifici-tipo”	13
3. TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	19
3.1. Involucro opaco.....	19
3.2. Involucro trasparente.....	23
4. TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE	25
4.1. Impianto di riscaldamento.....	25
4.2. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria.....	30
5. MISURE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	37
6. DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA.....	40
7. SCHEDE ILLUSTRATIVE DEGLI EDIFICI-TIPO	42
7.1. Case monofamiliari	44
7.2. Case a schiera.....	61
7.3. Edifici multifamiliari.....	78
7.4. Blocchi di appartamenti	95
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	112
NOMENCLATURA.....	115
BIBLIOGRAFIA	116

PREFAZIONE

Il progetto TABULA (*Typology Approach for BUiLding stock energy Assessment*), finanziato dal programma europeo *Intelligent Energy Europe*, mira a creare una struttura armonizzata delle tipologie edilizie europee, con un particolare focus sugli edifici residenziali.

Ogni tipologia nazionale è costituita da un insieme di edifici residenziali modello con tipiche caratteristiche energetiche. Ciascun edificio rappresenta un determinato periodo di costruzione e una specifica dimensione. Gli edifici-tipo vengono utilizzati in ciascun paese come mezzo per rendere nota la prestazione energetica ed i potenziali di risparmio energetico raggiungibili attraverso azioni di riqualificazione dell'involucro edilizio e degli impianti termici. Si prevedono due livelli di riqualificazione dell'edificio-tipo: una "riqualificazione tipica", mediante l'applicazione di misure comunemente utilizzate all'interno del paese, ed una "riqualificazione avanzata", attraverso l'introduzione di interventi che riflettono le migliori tecnologie disponibili.

Le potenzialità di risparmio energetico sono valutate utilizzando la metodologia di calcolo fornita dalle norme tecniche europee a supporto della *Energy Performance of Buildings Directive* (EPBD, 2002/91/CE) e confrontando la prestazione energetica prima e dopo la riqualificazione. Informazioni aggiuntive sulla frequenza delle tipologie edilizie ed impiantistiche renderanno possibile l'utilizzo della classificazione tipologica come modello per la stima della prestazione energetica del parco edilizio globale su scala nazionale.

Il progetto è rivolto agli esperti che lavorano su analisi di scenario, così come a chi prende le decisioni politiche a vari livelli (regionale, nazionale, comunitario). Anche i consulenti energetici possono utilizzare le tipologie per le fasi iniziali di una consulenza.

I risultati principali del progetto TABULA sono i seguenti:

- Struttura della tipologia edilizia/impiantistica

È sviluppata una struttura comune per le tipologie edilizie sulla base delle tipologie nazionali già esistenti per gli edifici residenziali e gli impianti termici. Tale struttura considera i diversi tipi di costruzione diffusi nel paese. La sua presentazione segue le esigenze dei gruppi target e degli attori coinvolti nel progetto.

- Dati relativi alla tipologia edilizia

La struttura della tipologia edilizia viene completata con i dati nazionali di ciascun paese partecipante comprendenti:

- dati tipologico-dimensionali;
- parametri termo-fisici dei componenti d'involucro;
- prestazioni degli impianti termici;
- distribuzione statistica dei diversi tipi di edificio ed impianto nel parco edilizio nazionale;
- possibili interventi di risparmio energetico, distinti in due livelli, "tipico" e "avanzato".

- Webtool delle tipologie edilizie

I dati relativi alla tipologie edilizie elaborati nel corso del progetto saranno pubblicati attraverso uno speciale *Webtool* delle tipologie edilizie. Per ogni paese partecipante la tipologia nazionale sarà presentata nella forma di una matrice con fotografie degli edifici-tipo, organizzata secondo il periodo di costruzione e le dimensioni dell'edificio. Per ogni tipo di edificio saranno fornite informazioni sulla distribuzione statistica, sui tipici impianti termici, sulle prestazioni energetiche medie. Inoltre sarà indicato il potenziale risparmio energetico e la conseguente riduzione dell'emissione di biossido di carbonio.

Selezionando un tipo di edificio si avrà accesso alle schede dei dati sulla costruzione e sugli impianti termici. Per ogni tipo di edificio di ogni paese potrà essere effettuato un calcolo on-line per valutare la prestazione energetica dell'edificio nel suo stato originario e il risparmio energetico ottenibile mediante l'applicazione di uno o più interventi selezionabili dall'utente.

Nel presente fascicolo è illustrata la struttura tipologica sviluppata all'interno del progetto TABULA con particolare riferimento alla tipologia edilizia nazionale. Una particolare attenzione è rivolta alla definizione degli edifici-tipo all'interno della classificazione tipologica che è stata sviluppata per l'area climatica italiana definita "media" e coincidente con la zona climatica E (da 2100 a 3000 gradi-giorno), che rappresenta il 52% dei comuni italiani. Sono inoltre presentati i dati relativi alla tipologia costruttiva e impiantistica italiana. Una sezione specifica del fascicolo, organizzata sottoforma di schede illustrative, è dedicata all'analisi energetica degli edifici-tipo, con l'indicazione del risparmio energetico conseguibile a seguito di interventi di riqualificazione sull'involucro edilizio e sull'impianto termico.

1. DATI STATISTICI

Secondo le linee guida del progetto TABULA, la classificazione della tipologia edilizia nazionale deve essere supportata da indicazioni quantitative circa la frequenza delle tipologie edilizie, il numero di abitazioni, le superfici degli appartamenti, le tipologie costruttive e impiantistiche più diffuse, il vettore energetico più utilizzato, etc. Queste informazioni sono ricavate a partire dai dati statistici forniti dall'ISTAT (censimento 2001) e dall'ENEA (Rapporto Energia 2008), e sono riportate di seguito in grafici così raggruppati:

- elaborazioni sui dati dimensionali (da Figura 1 a Figura 7);
- elaborazioni sulle tipologie costruttive (Figura 8);
- elaborazioni sulle tipologie impiantistiche (Figura 9 e Figura 10);
- elaborazioni sui consumi energetici e i vettori energetici (Figura 11).

Alcune elaborazioni si riferiscono al territorio nazionale nel suo complesso, altre sono riferite alla sola regione Piemonte, assunta come zona di riferimento per rappresentare l'area climatica definita "media" – ipotizzata coincidente con la zona climatica E (da 2100 a 3000 gradi-giorno) – all'interno della classificazione della tipologia edilizia nazionale (cfr. par. 2.1.). A tal proposito, si precisa che ben il 74% dei comuni della regione Piemonte fa parte della zona climatica E.

A livello nazionale si riportano le seguenti informazioni generali:

- numero complessivo di edifici residenziali, pari a 11.226.595;
- numero complessivo di appartamenti, pari a 27.291.993;
- superficie degli appartamenti a livello nazionale, mediamente pari a 96 m².




Figura 1. Elaborazione dati ISTAT. Numero di edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – Italia (dati censimento 2001).




Figura 2. Elaborazione dati ISTAT. Numero di edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – Piemonte (dati censimento 2001).




Figura 3. Elaborazione dati ISTAT. Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e numero di abitazioni nell'edificio – Italia (dati censimento 2001).




Figura 4. Elaborazione dati ISTAT. Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e numero di abitazioni nell'edificio – Piemonte (dati censimento 2001).




Figura 5. Elaborazione dati ISTAT. Numero di abitazioni e numero di persone per superficie totale dell'abitazione – Italia (dati censimento 2001).




Figura 6. Elaborazione dati ISTAT. Numero di edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e contiguità con altri edifici – Italia (dati censimento 2001).




Figura 7. Elaborazione dati ISTAT. Numero di edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e contiguità con altri edifici – Piemonte (dati censimento 2001).




Figura 8. Elaborazione dati ISTAT. Numero di edifici per tipologia costruttiva – Italia (dati censimento 2001).




Figura 9. Elaborazione dati ISTAT. Abitazioni per tipo di impianto di riscaldamento e combustibile – Italia (2001).




Figura 10. Elaborazione dati ISTAT. Abitazioni per tipo di combustibile che alimenta l'impianto di riscaldamento e per disponibilità di acqua calda sanitaria – Italia (2001).




Figura 11. Elaborazione dati ENEA. Consumi energetici per usi finali nel residenziale – Italia (2007).

2. INTRODUZIONE SULLA TIPOLOGIA EDILIZIA ITALIANA

2.1. Classificazione della tipologia edilizia

Con riferimento alla classificazione delle “tipologie edilizie”, poiché il progetto di ricerca TABULA è strettamente rivolto alla valutazione e al miglioramento della prestazione energetica di edifici esistenti, il concetto tipologico si focalizza sui parametri edilizi correlati al consumo energetico. La tipologia edilizia nazionale è classificata secondo le seguenti categorie:

- regione/zona climatica;
- classe di epoca di costruzione;
- classe di dimensione edilizia.

Il territorio nazionale è caratterizzato da sei zone climatiche secondo il D.P.R. n. 412/1993 (dalla A alla F) sulla base del numero dei gradi-giorno (cfr. Figura 12); per la classificazione della tipologia edilizia si sono individuate tre aree climatiche che risultano dal raggruppamento di alcune zone:

- *area climatica media* che si è ipotizzata coincidente con le zona climatica “E”;
- *area climatica alpina* che si è ipotizzata coincidente con la zona climatica “F”;
- *area climatica mediterranea-costiera* che si è ipotizzata coincidente con le zone climatiche “A”, “B”, “C”, “D”.




Figura 12. Indicazione delle zone climatiche all'interno del territorio nazionale.

Per ogni area climatica sono individuate otto classi che definiscono l'epoca di costruzione.

Ciascuna classe rappresenta un determinato periodo storico che riflette specifiche tipologie dimensionali e costruttive, significative dal punto di vista energetico. Le classi di epoca di costruzione sono le seguenti:

- *classe 1*, fino al 1900, rappresentata dal diciannovesimo secolo;
- *classe 2*, dal 1901 al 1920, identificata dall'inizio del ventesimo secolo;
- *classe 3*, dal 1921 al 1945, compresa tra le due Guerre Mondiali;
- *classe 4*, dal 1946 al 1960, caratterizzata dal Dopoguerra e dalla Ricostruzione;
- *classe 5*, dal 1961 al 1975, definita dal periodo della crisi petrolifera;
- *classe 6*, dal 1976 al 1990, contraddistinta dalle prime disposizioni legislative in materia di efficienza energetica negli edifici;
- *classe 7*, dal 1991 al 2005, caratterizzata dalle più recenti regolamentazioni sulla prestazione energetica degli edifici (dalla Legge n. 10 del 1991 al Decreto Legislativo n. 192 del 2005);
- *classe 8*, dopo il 2005, rappresentata da più restrittivi requisiti di prestazione energetica richiesti alle nuove costruzioni (decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 192 del 2005 e successive deliberazioni regionali).

Ciascuna classe di epoca di costruzione è rappresentata da classi di dimensione edilizia; esse si riferiscono a specifiche tipologie dimensionali, ovvero costruzioni caratterizzate da una specifica estensione e geometria. Si individuano le seguenti classi:

- *casa monofamiliare*, caratterizzata da un'unica unità immobiliare, su uno o due piani, di tipo isolato o confinante con un altro edificio;
- *casa a schiera*, costituita da un'unica unità immobiliare, su uno o due piani, confinante con altre unità abitative (complesso a schiera);
- *edificio multifamiliare*, edificio di ridotte dimensioni caratterizzato da un numero limitato di unità immobiliari (da 2 a 5 piani e fino a 20 appartamenti);
- *blocco di appartamenti*, edificio di grandi dimensioni caratterizzato da un numero elevato di unità immobiliari (più di 4 piani e più di 15 appartamenti).

Gli elementi che concorrono a classificare la tipologia edilizia costituiscono gli assi della cosiddetta "Matrice della Tipologia Edilizia". Ogni area climatica è contraddistinta da una matrice ed ogni matrice è costituita da righe, che rappresentano le classi di epoca di costruzione, e da colonne, che rappresentano le classi di dimensione edilizia. Ogni cella della matrice è sede di un "edificio-tipo" da considerarsi rappresentativo di quella specifica condizione (area climatica/epoca di costruzione/dimensione).

La "Matrice della Tipologia Edilizia" italiana è stata sviluppata per la zona climatica E (*area climatica media*) che rappresenta 4250 comuni italiani su un totale di 8100.

2.2. Definizione degli “edifici-tipo”

La definizione degli “edifici-tipo”, appartenenti ad una specifica area climatica e utili a rappresentare una specifica dimensione edilizia all’interno di una data epoca di costruzione, avviene mediante tre diversi approcci metodologici.

- Secondo il *primo approccio*, la definizione dell’edificio rappresentativo, denominato “Example Building” (*ReEx*), si basa sulla scelta operata in base all’esperienza; l’edificio-tipo è selezionato all’interno di una dato contesto climatico come maggiormente rappresentativo di una specifica dimensionale e di un’epoca di costruzione. Questo approccio si utilizza in assenza di dati statistici attendibili.
- Il *secondo approccio* identifica l’edificio-tipo, denominato “Real Building” (*ReAv*), mediante un’analisi statistica. I dati raccolti vengono elaborati statisticamente al fine di individuare un edificio reale che abbia caratteri geometrici e costruttivi coincidenti con la media del campione di edifici analizzato.
- Il *terzo approccio* identifica l’edificio-tipo, ovvero il “Theoretical Building” (*SyAv*), come un “archetipo”, che è definito come: “a statistical composite of the features found within a category of buildings in the stock” (ECBCS, 2004). L’archetipo non è un edificio reale, ma è un edificio “virtuale” caratterizzato da un insieme di proprietà individuate statisticamente all’interno di una categoria di edifici.

Ciascuno di questi approcci può tuttavia essere applicato separatamente per definire l’edificio-tipo nelle sue proprietà geometriche (volume, rapporto di forma, ...), da un lato, e nelle sue caratteristiche costruttive e impiantistiche, dall’altro. In Tabella 1 è illustrata la possibile combinazione tra la modalità di determinazione dell’edificio-tipo nelle sue caratteristiche geometriche (prima sigla all’interno della cella) e l’approccio utilizzato per definire le sue proprietà costruttive e impiantistiche (seconda sigla all’interno della cella). Le varie combinazioni sono di seguito elencate:

- edificio-tipo reale scelto secondo l’esperienza dal punto di vista dei caratteri geometrici e caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica presente nell’edificio reale scelto (*ReEx*);
- edificio-tipo reale scelto secondo analisi statistica, rappresentante la media di un campione dal punto di vista dei caratteri geometrici e caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica presente nell’edificio reale scelto (*ReAv*);
- edificio-tipo reale scelto secondo l’esperienza dal punto di vista dei caratteri geometrici e caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica non reale, ma definita tipica secondo l’esperienza (*ReEx - ReEx*);
- edificio-tipo reale scelto secondo analisi statistica, che rappresenta la media di un campione dal punto di vista dei caratteri geometrici ed è caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica non reale, ma definita tipica secondo l’esperienza (*ReAv - ReEx*);
- edificio-tipo non reale (archetipo) che rappresenta la media di un campione dal punto di vista dei caratteri geometrici ed è caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica definita tipica secondo l’esperienza (*SyAv - ReEx*);

- edificio-tipo reale scelto secondo l'esperienza dal punto di vista dei caratteri geometrici e caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica diversa da quella presente nell'edificio scelto, ma definita tipica mediante analisi statistica (*ReEx* - *SyAv*);
- edificio-tipo reale scelto secondo analisi statistica, che rappresenta la media di un campione dal punto di vista dei caratteri geometrici ed è caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica diversa da quella presente nell'edificio scelto, ma definita tipica mediante analisi statistica (*ReAv* - *SyAv*);
- edificio-tipo non reale (archetipo) che rappresenta la media di un campione dal punto di vista dei caratteri geometrici ed è caratterizzato da una tecnologia costruttiva e impiantistica definita tipica mediante analisi statistica (*SyAv* - *SyAv*).

Tabella 1. Schema relativo alla definizione degli edifici-tipo nei caratteri dimensionali, costruttivi e impiantistici.

		EDIFICI-TIPO (CARATTERISTICHE GEOMETRICHE)		
		Edificio reale (scelto secondo l'esperienza)	Edificio reale (scelto da analisi statistica)	Edificio teorico (scelto da analisi statistica)
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E IMPIANTISTICHE	Tecnologia reale presente nell'edificio reale scelto	ReEx	ReAv	
	Tecnologia scelta secondo l'esperienza	ReEx ReEx	ReAv ReEx	SyAv ReEx
	Tecnologia definita da analisi statistica	ReEx SyAv	ReAv SyAv	SyAv SyAv

In Tabella 2 sono indicati gli approcci seguiti a livello nazionale per definire gli edifici-tipo dell'*area climatica media* nella loro geometria e per individuare le tipologie costruttive e impiantistiche ad essi associate. In questa rappresentazione si evince che la tecnologia è sempre definita secondo l'esperienza (*Re-Ex*); il criterio di associazione di una data tecnologia all'edificio-tipo si basa sia sulla classe dimensionale dell'edificio, se una data tecnologia è correlata all'aspetto dimensionale, sia sul confronto tra l'epoca di costruzione dell'edificio e il periodo di maggior diffusione di quella tecnologia sul territorio nazionale. La definizione delle tipologie costruttive e impiantistiche è riportata, rispettivamente, all'interno del capitolo 3 e del capitolo 4.

Per quanto riguarda, invece, la definizione dell'edificio-tipo nelle sue caratteristiche geometriche, in base alla diversa disponibilità di dati statistici, esso è stato scelto secondo l'esperienza (*Re-Ex*) per alcune tipologie dimensionali e classi di epoca di costruzione, mentre è stato identificato mediante analisi statistica,

caratterizzandosi come un archetipo (SyAv), per altre categorie per le quali erano disponibili dati riferiti ad un campione significativo (cfr. Tabella 2).

Tabella 2. Schema relativo alla definizione degli edifici-tipo appartenenti all'area climatica media.

		EDIFICI-TIPO (CARATTERISTICHE GEOMETRICHE)		
		Edificio reale (scelto secondo l'esperienza)	Edificio reale (scelto da analisi statistica)	Edificio teorico (scelto da analisi statistica)
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E IMPIANTISTICHE	Tecnologia reale presente nell'edificio reale scelto			
	Tecnologia scelta secondo l'esperienza	Edifici multifamiliari e Blocchi di appartamenti (classi da 1 a 7)		Casa monofamiliari e Case a schiera (classi da 1 a 8) Edifici multifamiliari e Blocchi di appartamenti (classe 8)
	Tecnologia definita da analisi statistica			

L'insieme degli edifici-tipo individuati a livello nazionale costituisce la "Matrice della Tipologia Edilizia", che è stata sviluppata per la zona climatica E ed è rappresentata in Figura 13. Gli edifici-tipo all'interno della matrice per le classi di edifici multifamiliari e di blocchi di appartamenti, per le epoche da 1 a 7, sono considerati dal punto di vista geometrico degli "Example Buildings" (ReEx). Trattandosi di edifici reali, di essi sono riportate le fotografie (cfr. Figura 13); i loro principali dati tipologico-dimensionali (volume lordo riscaldato, rapporto di forma, superficie lorda di pavimento, numero di piani, numero di appartamenti) sono dati reali (cfr. capitolo 7).

Per quanto riguarda le case monofamiliari e le case a schiera, per tutte le epoche di costruzione, e gli edifici multifamiliari e i blocchi di appartamenti per l'ottava epoca di costruzione (dopo il 2005), i rispettivi edifici-tipo sono stati individuati geometricamente mediante l'approccio teorico, ovvero si caratterizzano come "archetipi" (SyAv). Gli archetipi sono caratterizzati da proprietà dimensionali (volume lordo riscaldato, rapporto di forma, superficie utile di pavimento, numero di piani, numero di appartamenti) medie di un campione di edifici determinate mediante analisi statistica. In riferimento all'area climatica media, l'analisi è stata sviluppata su un campione rappresentativo di edifici della regione Piemonte di cui si posseggono i certificati energetici (database dei certificati energetici regionali). All'interno della matrice gli archetipi sono illustrati mediante volumetrici semplificati (cfr. Figura 13).

Volendo associare un'immagine realistica all'archetipo, in Figura 14 è riportata la matrice con gli archetipi

illustrati mediante una fotografia che rappresenta un edificio reale caratterizzato dalle stesse proprietà geometriche dell'archetipo. Occorre specificare, tuttavia, che tra l'archetipo e il corrispondente edificio reale sussiste una corrispondenza geometrica solo per quanto riguarda i dati dimensionali generali e non per i dati tipologici specifici (es. superficie disperdente complessiva e superficie disperdente finestrata per esposizione, orientamento principale dell'edificio, confini, etc.) a motivo del livello di dettaglio del database utilizzato per l'individuazione dell'edificio-tipo. Questo aspetto fa sì che l'edificio-tipo individuato con l'analisi statistica sia un edificio teorico (*SyAv*) e non un edificio reale (*ReAv*) poiché non definito dettagliatamente nelle sue caratteristiche geometriche.

In Tabella 3 si riportano i dati geometrici degli edifici-tipo.

CLASSE DI DIMENSIONE EDILIZIA

































<i>Area climatica media</i>		CASE MONOFAMILIARI	CASE A SCHIERA	EDIFICI MULTIFAMILIARI	BLOCCHI DI APPARTAMENTI
CLASSE DI EPOCA DI COSTRUZIONE	1 Fino al 1900				
	2 1901-1920				
	3 1921-1945				
	4 1946-1960				
	5 1961-1975				
	6 1976-1990				
	7 1991-2005				
	8 Dopo il 2005				

Figura 13. “Matrice della Tipologia Edilizia” italiana (*area climatica media*) con l’illustrazione degli edifici-tipo. Gli archetipi sono illustrati attraverso un volumetrico semplificato.

CLASSE DI DIMENSIONE EDILIZIA






























<i>Area climatica media</i>		CASE MONOFAMILIARI	CASE A SCHIERA	EDIFICI MULTIFAMILIARI	BLOCCHI DI APPARTAMENTI
CLASSE DI EPOCA DI COSTRUZIONE	1 Fino al 1900				
	2 1901-1920				
	3 1921-1945				
	4 1946-1960				
	5 1961-1975				
	6 1976-1990				
	7 1991-2005				
	8 Dopo il 2005				

Figura 14. “Matrice della Tipologia Edilizia” italiana (*area climatica media*) con l’illustrazione degli edifici-tipo. Gli archetipi sono illustrati attraverso un’immagine reale.

Tabella 3. Dati geometrici degli edifici-tipo dell'area climatica media.

Classe di dimensione edilizia	Classe di epoca di costruzione	Volume lordo climatizzato [m ³]	Superficie utile di pavimento [m ²]	Superficie lorda di pavimento [m ²]	Rapporto di forma [m ⁻¹]	N. piani	N. appartamenti
Case monofamiliari	1	533	139	-	0,77	2	1
	2	448	115	-	0,82	2	1
	3	455	116	-	0,81	2	1
	4	583	162	-	0,75	2	1
	5	679	156	-	0,73	2	1
	6	725	199	-	0,72	2	1
	7	605	172	-	0,73	2	1
	8	607	174	-	0,72	2	1
Case a schiera	1	500	123	-	0,51	2	1
	2	478	112	-	0,51	2	1
	3	428	113	-	0,49	2	1
	4	400	111	-	0,51	2	1
	5	374	89	-	0,52	2	1
	6	434	125	-	0,69	2	1
	7	426	111	-	0,67	2	1
	8	519	127	-	0,64	2	1
Edifici multifamiliari	1	2684	-	647	0,55	2	5
	2	4113	-	1306	0,54	2	16
	3	4388	-	1164	0,51	4	20
	4	3076	-	961	0,51	3	12
	5	3074	-	934	0,54	5	10
	6	4136	-	1209	0,48	3	12
	7	3526	-	1120	0,54	3	15
	8	2959	829	-	0,54	3	13
Blocchi di appartamenti	1	3745	-	1058	0,35	5	16
	2	11029	-	2880	0,47	4	40
	3	7197	-	2249	0,46	5	30
	4	5949	-	1763	0,46	4	24
	5	9438	-	2869	0,46	8	40
	6	12685	-	4125	0,37	6	48
	7	9912	-	3271	0,43	6	36
	8	8199	2124	-	0,40	7	31

3. TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Le tipologie costruttive nazionali sono individuate secondo l'esperienza con il supporto della letteratura e della normativa tecnica. Esse riguardano le tecnologie d'involucro che si considerano tipiche all'interno di un dato periodo storico. Di ciascun componente edilizio sono forniti una descrizione, il periodo di massima diffusione e il valore di trasmittanza termica (U) per i componenti opachi e trasparenti, e la trasmittanza di energia solare totale ($g_{gl,n}$) per i componenti trasparenti.























3.1. Involucro opaco















Le tipologie costruttive tipiche in riferimento ai componenti dell'involucro edilizio opaco sono riportate in Tabella 4. Per la definizione delle tipologie costruttive e dei loro parametri termo-fisici è necessario specificare quanto segue:


















- le costruzioni italiane sono tipicamente strutture massive;
- i materiali tradizionali che costituiscono i componenti edilizi sono laterizi (pieni e forati) e calcestruzzo;
- il periodo di costruzione è fondamentale per la definizione del livello di isolamento termico dei componenti edilizi. Si considera la seguente classificazione:
 - prima del 1976 non è presente materiale isolante termico all'interno delle strutture (i valori di trasmittanza termica dipendono dalla tipologia del componente e dal suo spessore);
 - tra il 1976 e il 1991 si considera un basso livello di isolamento termico (es. $U_{\text{parete}} \approx 0,8$ W/m²K);
 - tra il 1991 e il 2005 si considera un medio livello di isolamento termico (es. $U_{\text{parete}} \approx 0,6$ W/m²K);
 - dopo il 2005 il livello di isolamento termico è determinato dalla legislazione nazionale (D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006) attraverso valori limite di trasmittanza termica.

Tabella 4. Tipologie costruttive – involucro opaco.

	DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIORE DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]
CHIUSURA OPACA SUPERIORE (Copertura)	Tetto a falde con struttura e tavolato in legno		-	1950	1,80
	Tetto a falde in laterizio		1930	1975	2,20
	Tetto piano in latero-cemento		1930	1975	1,85

		DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIORE DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]
		Tetto a falde con struttura e tavolato in legno, basso livello di isolamento		1976	1990	0,95
		Tetto a falde in laterizio, basso livello di isolamento		1976	1990	1,14
		Tetto piano in latero-cemento, basso livello di isolamento		1976	1990	1,01
		Tetto a falde con struttura e tavolato in legno, medio livello di isolamento		1991	2005	0,64
		Tetto a falde in laterizio, medio livello di isolamento		1991	2005	0,74
		Tetto piano in latero-cemento, medio livello di isolamento		1991	2005	0,70
		Tetto a falde con struttura e tavolato in legno, alto livello di isolamento		2006	-	0,30
		Tetto a falde in laterizio, alto livello di isolamento		2006	-	0,30
		Tetto piano in latero-cemento, alto livello di isolamento		2006	-	0,30
CHIUSURA OPACA ORIZZONTALE SUPERIORE (Solaio verso sottotetto non climatizzato)	Solaio a volte in laterizio		-	1900	2,07	
	Solaio in legno e tavelle in laterizio		-	1900	2,86	
	Solaio in legno e tavelle in laterizio, finitura in cannicciato		-	1900	1,96	
	Solaio a profilati in acciaio e voltine in laterizio		-	1930	2,60	
	Solaio a profilati in acciaio e volterrane		1910	1940	1,88	
	Solaio a profilati in acciaio e tavelloni in laterizio		1920	1945	2,48	
	Soletta in calcestruzzo armato		1901	1930	2,66	
	Solaio latero-cementizio		1930	1975	1,65	
	Solaio latero-cementizio, basso livello di isolamento		1976	1990	0,97	
	Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento		1991	2005	0,69	
	Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento		2006	-	0,30	
CHIUSURA OPACA VERTICALE (Parete)	Muratura di pietra intonacata (45 cm)		-	1920	2,40	
	Muratura di pietra intonacata (60 cm)		-	1920	2,00	

DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIORE DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]
Muratura di pietra listata con mattoni (40 cm)		-	1930	1,61
Muratura di pietra listata con mattoni (60 cm)		-	1930	1,19
Muratura in mattoni pieni (25 cm)		1900	1950	2,01
Muratura in mattoni pieni (38 cm)		1900	1950	1,48
Muratura in mattoni pieni (50 cm)		1900	1950	1,14
Muratura in mattoni pieni (62 cm)		1900	1950	1,02
Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (30 cm)		1930	1975	1,15
Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (40 cm)		1930	1975	1,10
Muratura a cassa-vuota con mattoni pieni (paramano) e forati (40 cm)		1930	1975	1,26
Muratura in mattoni forati (25 cm)		1950	1975	1,76
Muratura in mattoni forati (40 cm)		1950	1975	1,26
Muratura in calcestruzzo (18 cm)		1955	1975	3,40
Muratura in calcestruzzo (30 cm)		1955	1975	2,80
Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (30 cm), basso livello di isolamento		1976	1990	0,78

	DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIORE DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]
	Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (40 cm), basso livello di isolamento		1976	1990	0,76
	Muratura in mattoni forati (25 cm), basso livello di isolamento		1976	1990	0,80
	Muratura in mattoni forati (40 cm), basso livello di isolamento		1976	1990	0,76
	Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 18 cm), basso livello di isolamento		1976	1990	0,82
	Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 30 cm), basso livello di isolamento		1976	1990	0,79
	Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (30 e oltre), medio livello di isolamento		1991	2005	0,59
	Muratura in mattoni forati (25 cm), medio livello di isolamento		1991	2005	0,61
	Muratura in mattoni forati (40 cm), medio livello di isolamento		1991	2005	0,59
	Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 18-20 cm), medio livello di isolamento		1991	2005	0,62
	Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 30 cm), medio livello di isolamento		1991	2005	0,60
	Muratura in mattoni alveolati (alta resistenza termica), alto livello di isolamento		2006	-	0,34
	Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata), alto livello di isolamento		2006	-	0,34
CHIUSURA OPACA ORIZZONTALE INFERIORE	Solaio a volte in laterizio		-	1900	1,58
	Solaio in legno e tavole in laterizio		-	1900	2,04
	Solaio a profilati in acciaio e voltine in laterizio		-	1930	1,87
	Basamento in calcestruzzo su terreno		-	1975	2,00
	Solaio a profilati in acciaio e volterrane		1910	1940	1,47







	DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIORE DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]
			1920	1945	
	Solaio a profilati in acciaio e tavelloni in laterizio		1920	1945	1,81
	Soletta in calcestruzzo armato		1901	1930	1,95
	Solaio latero-cementizio		1930	1975	1,30
	Solaio latero-cementizio, basso livello di isolamento		1976	1990	0,98
	Basamento in calcestruzzo su terreno, basso livello di isolamento		1976	1990	1,24
	Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento		1991	2005	0,77
	Basamento in calcestruzzo su terreno, medio livello di isolamento		1991	2005	0,93
	Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento		2006	-	0,33
	Basamento in calcestruzzo su terreno, alto livello di isolamento		2006	-	0,33
CHIUSURA OPACA VERTICALE (Porta)	Porta in legno		-	1980	3,00
	Porta in legno a doppio pannello		1980	-	1,70

3.2. Involucro trasparente

Le tipologie costruttive tipiche in riferimento ai componenti dell'involucro edilizio trasparente sono riportate in Tabella 5.

Tabella 5. Tipologie costruttive – involucro trasparente.

	DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIOR DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
			1920	1945		
CHIUSURA TRASPARENTE (Finestra)	Vetro singolo, telaio in legno		-	1975	4,9	0,85
	Vetro singolo, telaio in metallo senza taglio termico		-	1975	5,7	0,85
	Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in legno		1976	2005	2,8	0,75

	DESCRIZIONE	IMMAGINE	PERIODO DI MAGGIOR DIFFUSIONE		U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
	Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in metallo senza taglio termico		1976	2005	3,7	0,75
	Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in metallo a taglio termico		1991	2005	3,4	0,75
	Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in legno		2000	-	2,2	0,67
	Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in metallo con taglio termico		2000	-	2,4	0,67
CHIUSURA TRASPARENTE (Porta)	Porta in vetro e metallo		-	1980	5,7	0,85
	Porta in vetro e metallo (migliorata termicamente)		1980	2005	3,8	0,75

4. TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE

Le tipologie impiantistiche nazionali sono individuate secondo l'esperienza con il supporto della letteratura e della normativa tecnica. Esse riguardano le tecnologie di impianto di riscaldamento e di impianto di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano tipiche all'interno di un dato periodo storico.

La tipologia impiantistica è definita attraverso la combinazione dei tipi di sottosistemi impiantistici (emissione/distribuzione, accumulo, generazione, ausiliari elettrici); di essi è fornita una descrizione, l'epoca caratteristica di installazione/costruzione e il valore medio del parametro prestazionale di riferimento (efficienza, perdita di energia termica, etc.). L'insieme dei tipi di sottosistemi impiantistici forniti non è da considerarsi esaustivo di tutti quelli presenti nella realtà, ma significativo per rappresentare le tecnologie più diffuse sul territorio nazionale (cfr. capitolo 1).

Ciascun tipo di sottosistema impiantistico può essere riferito separatamente ad una specifica classe di dimensione edilizia oppure a tutte le classi dimensionali. Si indica con "SUH" (*single-unit housing*) l'attribuzione specifica alle *case monofamiliari* e alle *case a schiera*, con "MUH" (*multi-unit housing*) l'attribuzione specifica agli *edifici multifamiliari* e ai *blocchi di appartamenti*, con "Gen" l'attribuzione a tutte le classi dimensionali indistintamente.

4.1. Impianto di riscaldamento

Sottosistema di emissione/distribuzione

All'interno del progetto TABULA non è prevista una specifica classificazione dei tipi di sottosistemi di emissione dell'impianto di riscaldamento: le perdite di energia termica del sottosistema di emissione sono incluse all'interno delle perdite di energia termica della rete di distribuzione. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici-tipo (cfr. capitolo 6), per ciascuna classe di epoca di costruzione si considera un sottosistema di emissione di riferimento, come indicato in Tabella 6. I valori dei rendimenti di emissione sono tratti dalla specifica tecnica UNI/TS 11300-2 (prospetto 17).

Tabella 6. Sottosistemi di emissione di riferimento (impianto di riscaldamento).

CLASSE DI EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPO DI SOTTOSISTEMA DI EMISSIONE	SPECIFICHE (rif. UNI/TS 11300-2)	$\eta_{H,e}$ [-]
1 – fino al 1900	Radiatori	parzialmente su parete esterna non isolata – carico termico medio annuo compreso tra 4 e 10 W/m ³	0,925
2 – dal 1901 al 1920			
3 – dal 1921 al 1945			
4 – dal 1946 al 1960			
5 – dal 1961 al 1975			
6 – dal 1976 al 1990	Radiatori	parzialmente su parete esterna isolata – carico termico medio annuo compreso tra 4 e 10 W/m ³	0,945
7 – dal 1991 al 2005	Pannelli radianti	annegati a pavimento – carico termico medio annuo compreso tra 4 e 10 W/m ³	0,960
8 – dopo il 2005	Pannelli radianti	isolati/annegati – inferiore a 4 W/m ³	0,98-0,99

In Tabella 7 sono riportati i tipi di sottosistema di distribuzione (impianto di riscaldamento), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- la lunghezza della rete, in termini di numero di piani dell’edificio;
- il tipo di impianto di riscaldamento (autonomo/centralizzato) per la categoria “MUH”;
- l’affaccio prevalente della rete di distribuzione (interno/parzialmente esterno);
- il tipo di distribuzione (prevalentemente verticale/prevalentemente orizzontale);
- il livello di isolamento termico della rete (correlato al periodo di costruzione).

Il valore del rendimento di distribuzione ($\eta_{H,d}$) per i vari tipi di sottosistema di distribuzione è ricavato dalla UNI/TS 11300-2 (prospetto 21).

Tabella 7. Tipi di sottosistema di distribuzione (impianto di riscaldamento).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO		$\eta_{H,d}$ [-]				
				numero piani				
				1	2	3	4	≥ 5
MUH	Distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno)	-	1960	-	0,876	0,889	0,901	0,913
		1961	1976	-	0,901	0,913	0,913	0,925
		1977	1993	-	0,913	0,927	0,938	0,943
		1994	2005	-	0,925	0,939	0,949	0,955
		2005	-	-	0,947	0,958	0,969	0,980
MUH	Distribuzione separata per appartamento	-	1960	0,958				
		1961	1976	0,969				
		1977	1993	0,980				
		1994	2005	0,990				
		2005	-	0,990				
SUH	Distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati	-	1960	0,947	0,947	-	-	-
		1961	1976	0,958	0,958	-	-	-
		1977	1993	0,969	0,969	-	-	-
		1994	2005	0,980	0,980	-	-	-
		2005	-	0,980	0,980	-	-	-
SUH	Distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno)	-	1960	0,824	0,876	-	-	-
		1961	1976	0,851	0,901	-	-	-
		1977	1993	0,880	0,913	-	-	-
		1994	2005	0,908	0,925	-	-	-
		2005	-	0,936	0,947	-	-	-

Sottosistema di accumulo

In Tabella 8 sono riportati i tipi di sottosistema di accumulo (impianto di riscaldamento), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- il livello di isolamento del serbatoio di accumulo (basso, medio, alto);
- il tipo di impianto di riscaldamento (autonomo/centralizzato) per la categoria “MUH”.

Il calcolo delle perdite di energia termica del sottosistema di accumulo ($Q_{ls,H,s}$) è effettuato secondo la UNI/TS 11300-2 (par. 6.6.4). Il valore delle perdite di energia termica per ciascun tipo di sottosistema di accumulo è un valore medio di riferimento ricavato considerando i seguenti dati d'ingresso:

- capacità dell'accumulo variabile da 60 a 200 litri per unità immobiliare;
- differenza media tra la temperatura dell'acqua contenuta nell'accumulo e la temperatura dell'ambiente in cui è localizzato l'accumulo variabile da 40 °C (per impianti a bassa temperatura) a 70 °C (per impianti ad alta temperatura);
- spessore di isolamento intorno all'accumulo variabile da 2 cm (basso livello) a 6 cm (alto livello);
- conduttività termica del materiale isolante fissata a 0,04 W/(m K).

In Tabella 8 non è esplicitamente indicato un periodo di riferimento. Si ipotizza la seguente classificazione:

- basso livello di isolamento, fino al 1975;
- medio livello di isolamento, dal 1976 al 2005;
- alto livello di isolamento, dopo il 2005.

Affinché sia fornito un valore prestazionale di riferimento, le perdite di energia termica del sottosistema di accumulo sono normalizzate sulla superficie utile di pavimento, come dato caratteristico di una tipologia dimensionale: il suo valore è la media delle superfici utili degli edifici-tipo appartenenti a ciascuna delle categorie “SUH” e “MUH”.

Tabella 8. Tipi di sottosistema di accumulo (impianto di riscaldamento).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE		PERIODO		$Q_{ls,H,s}$ [kWh/m ²]
	Tipo di accumulo	Livello di isolamento			
MUH	Serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato	basso	-	-	4,4
		medio	-	-	2,2
		alto	-	-	0,8
MUH	Serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento autonomo	basso	-	-	6,6
		medio	-	-	3,3
		alto	-	-	1,3
SUH	Serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento	basso	-	-	7,5
		medio	-	-	3,8
		alto	-	-	1,4

Sottosistema di generazione

In Tabella 9 sono riportati i tipi di sottosistema di generazione (impianto di riscaldamento), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- il tipo di impianto di riscaldamento (autonomo/centralizzato) per la categoria “MUH”;
- il tipo di generatore di energia termica e il periodo di installazione;
- l’ubicazione del generatore (in ambiente climatizzato, in ambiente non climatizzato, in centrale termica);
- il vettore energetico utilizzato.

Il rendimento di generazione ($\eta_{H,gn}$) è ricavato dalla UNI/TS 11300-2 (prospetto 23) per generatori di calore a gas e a gasolio, e dal prUNI/TS 11300-4 per generatori di calore a biomassa. Le perdite di energia termica della sottostazione di teleriscaldamento sono determinate secondo la procedura riportata nel prUNI/TS 11300-4. I valori di efficienza (*COP*) delle pompe di calore sono valori medi stagionali caratteristici.

Tabella 9. Tipi di sottosistema di generazione (impianto di riscaldamento).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE		VETTORE ENERGETICO	PERIODO		PARAMETRO PRESTAZIONALE	
	Tipo di generatore	Ubicazione					
SUH	caldaia standard, bruciatore atmosferico, camino < 10 m	ambiente non climatizzato	gas	-	1995	0,73	$\eta_{H,gn}$ [-]
				1996	-	0,79	
		ambiente climatizzato		-	1995	0,82	
				1996	-	0,88	
MUH	caldaia standard, bruciatore atmosferico, camino > 10 m	ambiente non climatizzato	gas	-	1995	0,71	
				1996	-	0,77	
		ambiente climatizzato		-	1995	0,80	
				1996	-	0,86	
Gen	caldaia standard, bruciatore ad aria soffiata	centrale termica	gas	-	1995	0,85	
				1996	-	0,89	
			gasolio	-	1995	0,85	
				1996	-	0,89	
MUH	caldaia standard per impianti di riscaldamento autonomi (per appartamento)	ambiente non climatizzato	gas	-	-	0,88	
		ambiente climatizzato		-	-	0,92	
Gen	termostufa (o termocamino)	-	legna tradizionale	-	1977	0,50	
				1978	1994	0,60	
				1995	-	0,70	
Gen	caldaia a combustione di legna (pellet)	ambiente non climatizzato	pellet	-	-	0,87	
		ambiente climatizzato		-	-	0,89	
Gen	caldaia a condensazione	centrale termica	gas	1990	-	0,98	
MUH	teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico ad elevata efficienza	-	-	-	-	da determinare caso per caso (cfr. prUNI/TS 11300-4)	$Q_{ls,H,ss}$ [kWh/m ²]
Gen	solare termico	-	-	2005	-	-	-
Gen	pompa di calore geotermica	-	elettricità	2005	-	3,0	<i>COP</i>
Gen	pompa di calore ad aria	-	elettricità	2005	-	2,5	<i>COP</i>

Sottosistema relativo agli ausiliari elettrici

In Tabella 10 sono riportati i tipi di sottosistema relativi agli ausiliari elettrici (impianto di riscaldamento), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- la presenza o meno di una pompa di circolazione del fluido termovettore;
- la tipologia di generatore che determina il tipo di ausiliario elettrico installato (potenza elettrica).

L'energia elettrica ($Q_{aux,H}$, valore medio annuo) richiesta per il funzionamento degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento è calcolata secondo la procedura riportata nella UNI/TS 11300-1 (par. 6.7). I valori riportati in Tabella 10 sono valori medi di riferimento determinati considerando le seguenti assunzioni e semplificazioni:

- portata d'acqua nelle tubazioni variabile da 850 a 1.600 l/h per la categoria “SUH” e da 5.000 a 10.000 l/h per la categoria “MUH”;
- prevalenza della pompa variabile in funzione del numero dei piani dell'edificio, ma riconducibile ad un unico valore medio di riferimento per la categoria “MUH” e la categoria “SUH”. Tale valore è determinato considerando la variabilità delle perdite di carico conseguente all'utilizzo di un intervallo di riferimento della velocità del fluido nelle tubazioni (in funzione della portata d'acqua);
- potenza elettrica degli ausiliari dei generatori di energia termica determinata in funzione del tipo e della taglia del generatore di calore (legata anche alla categoria dimensionale dell'edificio);
- fattore di carico medio stagionale del generatore assunto pari a 0,7.

In Tabella 10, per la maggior parte dei casi non è esplicitamente indicato un periodo di riferimento. Il periodo segue generalmente quello legato al tipo di sottosistema (distribuzione, generazione) a cui si riferisce l'ausiliario.

La superficie utile di pavimento intesa come parametro di normalizzazione dell'energia elettrica per il funzionamento degli ausiliari dei sottosistemi impiantistici è il valore medio delle superfici utili degli edifici-tipo appartenenti a ciascuna delle categorie “SUH” e “MUH”.

Tabella 10. Tipi di sottosistema relativi agli ausiliari elettrici (impianto di riscaldamento).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO		$Q_{aux,H}$ [kWh/m ²]
MUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	-	-	1,7
MUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	-	-	2,6
MUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	1990	-	2,6
MUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato	-	-	1,6
MUH	Ausiliario elettrico per caldaia standard (impianto di riscaldamento autonomo)	-	-	1,6
MUH	Ausiliario elettrico per caldaia a condensazione (impianto di riscaldamento autonomo)	1990	-	4,9
SUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario	-	-	3,7

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO		$Q_{aux,H}$ [kWh/m ²]
	elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico			
SUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	-	-	4,4
SUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	1990	-	4,4
SUH	Pompa di circolazione per impianto centralizzato	-	-	2,7

4.2. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria

Sottosistema di distribuzione

In Tabella 11 sono riportati i tipi di sottosistema di distribuzione (impianto di acqua calda sanitaria), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- il tipo di impianto di produzione di acqua calda sanitaria (autonomo o centralizzato);
- la presenza o meno di ricircolo;
- l’ubicazione della rete di distribuzione (affacciata all’interno, parzialmente affacciata all’esterno);
- la lunghezza della rete (in presenza di ricircolo) in termini di numero di piani dell’edificio;
- la trasmittanza termica delle tubazioni, correlata al periodo di costruzione.

Il calcolo delle perdite di energia termica della rete di distribuzione dell’acqua calda sanitaria ($Q_{ls,w,d}$) si effettua secondo la UNI/TS 11300-2 (par. 6.9.2) considerando anche i recuperi di energia termica.

In assenza di ricircolo, le perdite di energia termica sono determinate in funzione del fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria (cfr. UNI/TS 11300-2, par. 6.9.2).

Il calcolo delle perdite di energia termica in presenza di ricircolo si effettua secondo l’Appendice A della UNI/TS 11300-2; si considerano le seguenti assunzioni e semplificazioni:

- la lunghezza della rete è determinata forfaitariamente in funzione del numero dei piani (in Tabella 11 si fa riferimento ai piani degli edifici-tipo);
- l’ubicazione della rete parzialmente affacciata all’esterno implica una differenza media di temperatura tra l’acqua nel circuito e l’ambiente in cui sono installate le tubazioni di 40 °C circa;
- l’ubicazione della rete affacciata all’interno implica una differenza media di temperatura tra l’acqua nel circuito e l’ambiente in cui sono installate le tubazioni di 30 °C circa;
- lo spessore dell’isolamento termico delle tubazioni, che determina il valore della trasmittanza termica, è considerato:

- o nullo, fino al 1975;

- o pari a un terzo del valore riportato all'interno del D.P.R. 412/1993, dal 1976 al 1990;
- o pari al valore riportato all'interno del D.P.R. 412/1993, dopo il 1991.

La superficie utile di pavimento, intesa come parametro di normalizzazione delle perdite di energia termica del sottosistema di distribuzione, è un valore convenzionale assunto come media delle superfici utili degli edifici-tipo appartenenti a ciascuna delle categorie "SUH" e "MUH" secondo il numero dei piani.

Tabella 11. Tipi di sottosistema di distribuzione (impianto di ACS).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE			PERIODO		N. piani	$Q_{ls,W,d}^{(gross)}$ [kWh/m ²]	$Q_{ls,W,d}^{(rec)}$ [kWh/m ²]
	Tipologia	Ricircolo	Ubicazione					
SUH	distribuzione di ACS centralizzata	no	rete affacciata all'interno	-	1975	-	variabile in funzione di $Q_{W,nd}$ (cfr. UNI/TS 11300-2 par. 6.9.2)	
				1976	-	-	variabile in funzione di $Q_{W,nd}$ (cfr. UNI/TS 11300-2 par. 6.9.2)	
SUH	distribuzione di ACS centralizzata	sì	porzione di rete affacciata all'esterno	-	1975	2	13,9	2,80
				1976	1990	2	5,50	1,10
				1991	-	2	3,00	0,60
SUH	distribuzione di ACS centralizzata	sì	rete affacciata all'interno	-	1975	2	10,2	2,00
				1976	1990	2	4,10	0,80
				1991	-	2	2,20	0,40
MUH	distribuzione di ACS separata per appartamento	no	rete affacciata all'interno	-	1975	-	variabile in funzione di $Q_{W,nd}$ (cfr. UNI/TS 11300-2 par. 6.9.2)	
				1976	-	-	variabile in funzione di $Q_{W,nd}$ (cfr. UNI/TS 11300-2 par. 6.9.2)	
MUH	distribuzione di ACS centralizzata	sì	porzione di rete affacciata all'esterno	-	1975	3	10,7	2,14
						4	12,1	2,42
						5	17,9	3,58
						6	8,03	1,61
						7-8	13,4	2,68
				1976	1990	3	4,90	0,98
						4	5,54	1,11
						5	8,21	1,66
						6	3,68	0,74
						7-8	6,15	1,23
				1991	-	3	2,41	0,48
						4	2,72	0,54
						5	4,03	0,81
						6	1,81	0,36
						7-8	3,02	0,60
MUH	distribuzione di ACS centralizzata	sì	rete affacciata all'interno	-	1975	3	7,81	1,56
						4	8,83	1,77
						5	13,1	2,62
						6	5,88	1,18
						7-8	9,82	1,96
				1976	1990	3	3,58	0,72
						4	4,05	0,81
						5	6,00	1,20
						6	2,69	0,54
						7-8	4,50	0,90
				1991	-	3	1,76	0,35
						4	1,99	0,40
						5	2,95	0,59
						6	1,32	0,26
						7-8	2,21	0,44

Sottosistema di accumulo

In Tabella 12 sono riportati i tipi di sottosistema di accumulo (impianto di acqua calda sanitaria), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- il livello di isolamento del serbatoio di accumulo (basso, medio, alto);
- il tipo di impianto di acqua calda sanitaria (autonomo/centralizzato) per la categoria “MUH”;
- la localizzazione dell’accumulo (in ambiente non climatizzato, in ambiente climatizzato).

Il calcolo delle perdite di energia termica e dei recuperi termici del sottosistema di accumulo ($Q_{Is,W,s}$) è effettuato secondo la UNI/TS 11300-2 (par. 6.9.3). Il valore delle perdite di energia termica per ciascun tipo di sottosistema di accumulo è un valore medio di riferimento ricavato considerando i seguenti dati d’ingresso:

- capacità dell’accumulo variabile da 60 a 200 litri per unità immobiliare;
- differenza media tra la temperatura dell’acqua contenuta nell’accumulo e la temperatura dell’ambiente in cui è localizzato l’accumulo variabile da 50 °C circa (per accumuli installati in ambienti non climatizzati) a 40 °C circa (per accumuli installati in ambienti climatizzati);
- spessore di isolamento intorno all’accumulo variabile da 2 cm (basso livello) a 6 cm (alto livello);
- conduttività termica del materiale isolante fissata a 0,04 W/(m K).

In Tabella 12 non è esplicitamente indicato un periodo di riferimento. Si ipotizza la seguente classificazione:

- basso livello di isolamento, fino al 1975;
- medio livello di isolamento, dal 1976 al 2005;
- alto livello di isolamento, dopo il 2005.

Affinchè sia fornito un valore prestazionale di riferimento, le perdite di energia termica del sottosistema di accumulo sono normalizzate sulla superficie utile di pavimento, come dato caratteristico di una tipologia dimensionale: il suo valore è la media delle superfici utili degli edifici-tipo appartenenti a ciascuna delle categorie “SUH” e “MUH”.

Tabella 12. Tipi di sottosistema di accumulo (impianto di ACS).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE			PERIODO		$Q_{Is,W,s}^{(gross)}$ [kWh/m ²]	$Q_{Is,W,s}^{(rec)}$ [kWh/m ²]
	Tipo di accumulo	Ubicazione	Livello di isolamento				
MUH	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS	in ambiente non climatizzato	basso	-	-	6,2	0
			medio	-	-	3,1	0
			alto	-	-	2,1	0
SUH	serbatoio di accumulo di ACS	in ambiente non climatizzato	basso	-	-	10,7	0
			medio	-	-	5,4	0
			alto	-	-	3,6	0

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE			PERIODO		$Q_{Is,W,s} (gross)$ [kWh/m ²]	$Q_{Is,W,s} (rec)$ [kWh/m ²]
	Tipo di accumulo	Ubicazione	Livello di isolamento				
MUH	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS	in ambiente climatizzato	basso	-	-	4,9	2,6
			medio	-	-	2,5	1,3
			alto	-	-	1,6	0,9
SUH	serbatoio di accumulo di ACS	in ambiente climatizzato	basso	-	-	8,4	4,5
			medio	-	-	4,2	2,2
			alto	-	-	2,8	1,5
MUH	serbatoio di accumulo di ACS per appartamento	in ambiente climatizzato	basso	-	-	7,4	4,0
			medio	-	-	3,7	2,0
			alto	-	-	2,5	1,3

Sottosistema di generazione

In Tabella 13 sono riportati i tipi di sottosistema di generazione (impianto di acqua calda sanitaria), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- il tipo di impianto di acqua calda sanitaria:
 - o autonomo, produzione dedicata con scaldacqua;
 - o autonomo, produzione combinata riscaldamento/ACS;
 - o centralizzato, produzione separata riscaldamento/ACS;
 - o centralizzato, produzione combinata riscaldamento/ACS;
- il tipo di generatore di energia termica e il periodo di installazione;
- l’ubicazione del generatore (in ambiente climatizzato, in ambiente non climatizzato, in centrale termica);
- il vettore energetico utilizzato.

Il rendimento di generazione ($\eta_{W,gn}$) è ricavato secondo la UNI/TS 11300-2 (par. 6.9.6) per generatori di calore a gas e a gasolio. I valori di efficienza (COP) delle pompe di calore sono valori medi annuali caratteristici.

Tabella 13. Tipi di sottosistema di generazione (impianto di ACS).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE		VETTORE ENERGETICO	PERIODO		PARAMETRO PRESTAZIONALE	
	Tipo di generatore	Ubicazione					
MUH	caldaia standard, bruciatore atmosferico, camino > 10 m	in ambiente non climatizzato	gas	-	1995	0,73	$\eta_{W,gn}$ [-]
				1996	-	0,79	
		in ambiente climatizzato	gas	-	1995	0,82	
				1996	-	0,88	
MUH	caldaia standard, bruciatore ad aria soffiata	in centrale termica	gas	-	1995	0,86	
				1996	-	0,90	
			gasolio	-	1995	0,86	
				1996	-	0,90	
MUH	caldaia standard per	in ambiente	gas	-	-	0,84	

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE		VETTORE ENERGETICO	PERIODO		PARAMETRO PRESTAZIONALE	
	Tipo di generatore	Ubicazione					
	impianti di ACS autonomi (produzione combinata riscaldamento e ACS, per appartamento)	non climatizzato					
		in ambiente climatizzato		-	-	0,86	
SUH	caldaia standard (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore atmosferico, camino < 10 m	in ambiente non climatizzato	gas	-	1995	0,75	
				1996	-	0,78	
	in ambiente climatizzato	gas	-	1995	0,80		
			1996	-	0,82		
SUH	caldaia standard (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore ad aria soffiata	in centrale termica	gas	-	1995	0,83	
				1996	-	0,85	
			gasolio	-	1995	0,83	
				1996	-	0,85	
Gen	caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera aperta con pilota permanente		gas	-	-	0,45	
Gen	caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera aperta senza pilota permanente		gas	-	-	0,77	
Gen	caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera chiusa senza pilota permanente		gas	-	-	0,80	
Gen	caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria		gas	1990	-	0,90	
Gen	bollitore elettrico ad accumulo		elettricità	-	-	0,75	
Gen	caldaia a condensazione	in centrale termica	gas	1990	-	0,99	
Gen	solare termico	-	-	2005	-	-	-
Gen	pompa di calore geotermica	-	elettricità	2005	-	3,00	COP
Gen	pompa di calore ad aria	-	elettricità	2005	-	2,50	COP

Sottosistema relativo agli ausiliari elettrici

In Tabella 14 sono riportati i tipi di sottosistema relativi agli ausiliari elettrici (impianto di acqua calda sanitaria), classificati secondo:

- il campo di applicazione (categoria di edificio “MUH”, “SUH” o “Gen”);
- la presenza o meno di una pompa di circolazione;
- la tipologia di generatore che determina il tipo di ausiliario elettrico installato (potenza elettrica).

L'energia elettrica ($Q_{aux,W}$, valore medio annuo) richiesta per il funzionamento degli ausiliari dell'impianto di acqua calda sanitaria è calcolata secondo la procedura utilizzata per gli ausiliari dell'impianto di riscaldamento.

L'energia elettrica per gli ausiliari dell'impianto solare termico (pompa di circolazione) è determinata secondo il prUNI/TS 11300-4.

I valori riportati in Tabella 14 sono valori medi di riferimento determinati considerando le seguenti assunzioni e semplificazioni:

- portata d'acqua nelle tubazioni variabile da 200 a 400 l/h per la categoria "SUH" e da 1.600 a 3.400 l/h per la categoria "MUH";
- prevalenza della pompa variabile in funzione del numero dei piani dell'edificio, ma riconducibile ad un unico valore medio di riferimento per la categoria "MUH" e la categoria "SUH". Tale valore è determinato considerando la variabilità delle perdite di carico conseguente all'utilizzo di un intervallo di riferimento della velocità del fluido nelle tubazioni (in funzione della portata d'acqua);
- potenza elettrica degli ausiliari dei generatori di energia termica (impianto di ACS centralizzato) determinata in funzione del tipo e della taglia del generatore di calore (legata anche alla categoria dimensionale dell'edificio);
- fattore di carico medio stagionale del generatore assunto pari a 0,6.

In Tabella 14, per la maggior parte dei casi non è esplicitamente indicato un periodo di riferimento. Il periodo segue generalmente quello legato al tipo di sottosistema (distribuzione, generazione) a cui si riferisce l'ausiliario.

La superficie utile di pavimento intesa come parametro di normalizzazione dell'energia elettrica per il funzionamento degli ausiliari dei sottosistemi impiantistici è il valore medio delle superfici utili degli edifici-tipo appartenenti a ciascuna delle categorie "SUH" e "MUH".

Tabella 14. Tipi di sottosistema relativi agli ausiliari elettrici (impianto di ACS).

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO		$Q_{aux,W}$ [kWh/m ²]
Gen	Produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	-	-	0
MUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	-	-	2,1
MUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata	-	-	2,8
MUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	1990	-	2,8
MUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione	-	-	2,0
SUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	-	-	3,9
SUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata	-	-	4,6
SUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	1990	-	4,6
SUH	Produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione	-	-	3,2
MUH	Produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione	2005	-	2,2
MUH	Produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)	2005	-	2,5

CAMPO DI APPLICAZIONE	DESCRIZIONE	PERIODO		$Q_{aux,W}$ [kWh/m ²]
SUH	Produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione	2005	-	4,1
SUH	Produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)	2005	-	4,9

5. MISURE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In riferimento alle misure di riqualificazione energetica da applicarsi agli edifici-tipo per migliorare la loro prestazione energetica, si considerano separatamente interventi sull'involucro edilizio e interventi sull'impianto termico (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria).

Le misure di riqualificazione energetica sono valutate su due livelli:

- riqualificazione standard, volta all'applicazione di misure di intervento comunemente utilizzate all'interno del paese;
- riqualificazione avanzata, che prevede l'introduzione di interventi che riflettono le migliori tecnologie disponibili.

5.1. Interventi sull'involucro

In riferimento alle misure di riqualificazione energetica da applicarsi all'involucro degli edifici-tipo si considera di isolare termicamente le tipologie costruttive analizzate al capitolo 3.

Si considera di rispettare un valore limite di trasmittanza termica dei componenti d'involucro edilizio, attraverso l'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica richiesti dalla recente legislazione in materia di efficienza energetica in edilizia. La scelta è rivolta all'applicazione della D.G.R. n. 46-11968 (4 agosto 2009) della Regione Piemonte che individua valori limite di trasmittanza termica più restrittivi rispetto al D. Lgs. n. 311/2006 a livello nazionale.

Considerando un livello standard di riqualificazione si ipotizza di conseguire, a seguito dell'intervento di coibentazione termica, i seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie:

- chiusure opache verticali: $U = 0,33 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$;
- chiusure opache orizzontali e inclinate: $U = 0,30 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$;
- chiusure trasparenti: $U = 2,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$.

I livelli di trasmittanza termica sopra elencati corrispondono al requisito cogente all'interno della D.G.R. n. 46-11968.

Considerando, invece, un livello avanzato di riqualificazione si ipotizza di conseguire, a seguito dell'intervento di coibentazione termica, i seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie:

- chiusure opache verticali: $U = 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$;
- chiusure opache orizzontali e inclinate: $U = 0,23 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$;
- chiusure trasparenti: $U = 1,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$.

I livelli di trasmittanza termica sopra elencati corrispondono al requisito volontario o incentivato all'interno della D.G.R. n. 46-11968. A titolo esemplificativo si consideri che per raggiungere tali livelli prestazionali occorre applicare ai componenti di cui alla Tabella 4 (ad eccezione delle strutture successive al 2005) i seguenti spessori di materiale isolante (con conduttività termica pari a $0,04 \text{ W/(m K)}$):

- da 6 a 11 cm per le chiusure opache verticali con il livello standard di riqualificazione;
- da 7 a 12 cm per le chiusure opache orizzontali inferiori e superiori con il livello standard di riqualificazione;
- da 10 a 15 cm per le chiusure opache verticali con il livello avanzato di riqualificazione;
- da 11 a 16 cm per le chiusure opache orizzontali inferiori e superiori con il livello avanzato di riqualificazione.

Per quanto riguarda i serramenti (finestre e porte) è prevista la sostituzione con nuove strutture che rispettano i requisiti di trasmittanza termica sopra indicati.

Gli interventi sui componenti d'involucro opaco che separano gli ambienti non climatizzati dall'ambiente esterno (es. copertura di un sottotetto non climatizzato) sono finalizzati al rispetto di un valore limite di trasmittanza termica pari a $0,8 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$.

5.2. Interventi sugli impianti

Gli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto sono rivolti separatamente all'impianto di riscaldamento e all'impianto di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, come per l'involucro edilizio, sono previsti due livelli di riqualificazione energetica, standard ed avanzato.

Per quanto riguarda la riqualificazione dell'impianto di riscaldamento, sia *standard* che *avanzata*, si ipotizzano i seguenti interventi:

- sostituzione dei radiatori con pannelli radianti;
- coibentazione della rete di distribuzione del fluido termovettore;
- sostituzione o eventuale nuova installazione di un accumulo termico (alto livello di isolamento);
- intervento di trasformazione dell'impianto di riscaldamento da autonomo a centralizzato.

Per quanto riguarda la riqualificazione *standard* dell'impianto di riscaldamento, si ipotizza inoltre il seguente intervento:

- sostituzione del generatore di calore tradizionale con:
 - o caldaia a condensazione, oppure
 - o collegamento alla rete di teleriscaldamento, oppure
 - o pompa di calore aria-acqua.

Per quanto riguarda la riqualificazione *avanzata* dell'impianto di riscaldamento, si ipotizza invece il seguente intervento:

- sostituzione del generatore di calore tradizionale con:
 - o pompa di calore geotermica, oppure
 - o pompa di calore geotermica in associazione all'impianto solare termico, oppure
 - o caldaia a condensazione in associazione all'impianto solare termico, oppure
 - o pompa di calore ad aria in associazione all'impianto solare termico.

I parametri prestazionali dei nuovi sottosistemi impiantistici sono riportati da Tabella 7 a Tabella 10 in riferimento all'ultimo periodo di installazione (successivo al 2005).

Per quanto riguarda la riqualificazione dell'impianto di acqua calda sanitaria, sia *standard* che *avanzata*, si ipotizzano i seguenti interventi:

- coibentazione della rete di distribuzione dell'acqua calda;
- sostituzione o eventuale nuova installazione di un accumulo termico (alto livello di isolamento);
- in alcuni casi, intervento di trasformazione dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria da autonomo a centralizzato.

Per quanto riguarda la riqualificazione *standard* dell'impianto di acqua calda sanitaria, si ipotizza inoltre il seguente intervento:

- sostituzione del generatore di calore tradizionale con:
 - o caldaia a condensazione (produzione di ACS individuale per appartamento);
 - o caldaia a condensazione (produzione di ACS centralizzata);
 - o impianto solare termico e bollitori elettrici ausiliari ad accumulo (individuali);
 - o pompa di calore aria-acqua.

Per quanto riguarda la riqualificazione *avanzata* dell'impianto di acqua calda sanitaria, si ipotizza invece il seguente intervento:

- sostituzione del generatore di calore tradizionale con:
 - o pompa di calore geotermica, oppure
 - o pompa di calore geotermica in associazione all'impianto solare termico, oppure
 - o caldaia a condensazione in associazione all'impianto solare termico.

I parametri prestazionali dei nuovi sottosistemi impiantistici sono riportati da Tabella 11 a Tabella 14 in riferimento all'ultimo periodo di installazione (successivo al 2005).

6. DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

Di ciascun edificio-tipo rappresentato all'interno della "Matrice della Tipologia Edilizia" per l'*area climatica media* viene determinata la prestazione energetica in termini di fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. All'edificio-tipo, geometricamente definito (cfr. par. 2.2), è associata una tipologia costruttiva (componenti d'involucro opaco e trasparente, cfr. capitolo 3) e una tipologia impiantistica (sottosistemi degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria, cfr. capitolo 4), coerentemente con l'epoca di costruzione e la classe dimensionale. Inoltre, si ipotizza di applicare all'edificio una riqualificazione standard e una riqualificazione avanzata dell'involucro (cfr. par. 5.1) e degli impianti (cfr. par. 5.2) e si determina la prestazione energetica conseguente agli interventi. Le riqualificazioni non vengono applicate agli edifici appartenenti all'ottava classe di epoca di costruzione (costruiti dopo il 2005).

La prestazione energetica viene determinata applicando la procedura di calcolo della serie delle specifiche tecniche UNI/TS 11300, in particolare, la parte 1 per il calcolo del fabbisogno di energia netta per il riscaldamento e la parte 2 per il calcolo del fabbisogno di energia netta per l'acqua calda sanitaria e l'energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.

La procedura di calcolo delle UNI/TS 11300 prevede le seguenti fasi:

- 1) definizione dei confini dell'insieme degli ambienti climatizzati e non climatizzati dell'edificio;
- 2) se richiesta, definizione dei confini delle diverse zone di calcolo;
- 3) definizione delle condizioni interne di calcolo e dei dati di ingresso relativi al clima esterno;
- 4) calcolo, per ogni mese e per ogni zona dell'edificio, dei fabbisogni netti di energia termica per riscaldamento ($Q_{H,nd}$) e il raffrescamento ($Q_{C,nd}$ - non considerato);
- 5) calcolo dei rendimenti impiantistici e dei fabbisogni di energia primaria (Q_p);
- 6) aggregazione dei risultati relativi alle diverse zone servite dagli stessi impianti.

Il calcolo viene effettuato considerando il clima di Torino come località di riferimento dell'*area climatica media* (UNI 10349) e applicando le seguenti assunzioni e semplificazioni:

- modellazione dell'edificio-tipo come un'unica zona termica;
- tasso di ventilazione naturale fissato a $0,3 \text{ h}^{-1}$ (UNI/TS 11300-1 par. 12.1.1);
- calcolo degli apporti termici interni in funzione della superficie utile di pavimento (UNI/TS 11300-1 par. 13.1.1);
- in assenza di dati, determinazione semplificata della superficie utile di pavimento a partire dalla superficie lorda (UNI/TS 11300-1 par. 13.3);
- determinazione semplificata della capacità termica interna dell'edificio in funzione della tipologia costruttiva (UNI/TS 11300-1 prospetto 16);

- determinazione semplificata dell'effetto dei ponti termici mediante applicazione di un incremento percentuale delle dispersioni termiche per trasmissione in funzione della tipologia di chiusura opaca verticale (UNI/TS 11300-1 prospetto 4);
- determinazione semplificata dello scambio termico verso ambienti non climatizzati in funzione del tipo di ambiente (UNI/TS 11300-1 prospetto 5);
- assenza di schermature solari e chiusure oscuranti sulle superfici dei serramenti;
- fattore di riduzione per ombreggiatura da ostruzioni esterne fissato pari a 0,8 per tutti i componenti d'involucro trasparente;
- fattore di correzione dovuto al telaio (fattore telaio) assunto pari a 0,2 per tutti i componenti trasparenti.

Il calcolo delle perdite di energia termica dei sottosistemi impiantistici viene effettuato applicando i valori dei relativi rendimenti di cui alle tabelle del capitolo 4 o, in alternativa, i valori pre-determinati delle perdite di energia termica disponibili per alcuni sottosistemi analizzati.

Il fabbisogno di energia netta per acqua calda sanitaria è determinato secondo la UNI/TS 11300-2 (par. 5.2) applicando i parametri forniti dalla specifica tecnica per determinare il volume d'acqua calda richiesto giornalmente da un'unità abitativa. In particolare, il parametro di riferimento si determina in funzione della superficie utile di pavimento. Le perdite di erogazione dell'impianto di acqua calda sanitaria sono calcolate considerando un rendimento di erogazione pari a 0,95 (cfr. UNI/TS 11300-2 par. 6.9.1).

L'applicazione dei fattori di conversione da energia erogata a energia primaria è in linea con quanto indicato nella UNI/TS 11300-2 (par. 6.1).

7. SCHEDE ILLUSTRATIVE DEGLI EDIFICI-TIPO

Si riportano di seguito le schede illustrative degli edifici-tipo. Ogni scheda è composta da due pagine contenenti le seguenti informazioni.

- **Informazioni generali** sull'edificio-tipo:
 - area climatica di appartenenza, classe di epoca di costruzione, classe di dimensione edilizia;
 - dati geometrici significativi.
- Caratteristiche dell'edificio-tipo nel suo **stato originario**:
 - **tipologia costruttiva** e parametri prestazionali dell'involucro edilizio (trasmissione termica dei componenti d'involucro)^{1,2};
 - **tipologia impiantistica** in riferimento all'**impianto di riscaldamento** e all'impianto di **produzione di acqua calda sanitaria** con l'indicazione dei sottosistemi impiantistici (generazione, distribuzione, accumulo e ausiliari elettrici) e dei loro parametri prestazionali (efficienze, perdite di energia termica, consumi elettrici, etc.)³.
- Indicazione delle misure di **riqualificazione standard** dell'edificio-tipo⁴:
 - misure di riqualificazione sull'involucro edilizio con l'indicazione dei nuovi valori di trasmissione termica e degli spessori di isolamento termico necessari a conseguirli;
 - misure di riqualificazione sugli impianti termici (riscaldamento e ACS) e indicazioni in riferimento ai nuovi sottosistemi impiantistici e ai loro parametri prestazionali.
- Indicazione delle misure di **riqualificazione avanzata** dell'edificio-tipo⁴:
 - misure di riqualificazione sull'involucro edilizio con l'indicazione dei nuovi valori di trasmissione termica e degli spessori di isolamento termico necessari a conseguirli;

¹ La trasmissione termica delle pareti verso ambienti non climatizzati e dei solai inferiori su ambiente esterno è ricavata dai valori in Tabella 4 corretti nei coefficienti di scambio termico limite secondo la UNI EN ISO 6946.

² Si considera fino ad un numero massimo di due tipi diversi di pareti e serramenti.


³ All'interno delle schede il valore del rendimento del sottosistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento ($\eta_{H,d}$) è un valore corretto che tiene conto anche il rendimento del sottosistema di emissione. Le perdite di energia termica del sottosistema di distribuzione ($Q_{ls,w,d}$) e del sottosistema di accumulo ($Q_{ls,w,s}$) dell'impianto di ACS sono considerate al netto dei recuperi termici.

⁴ Le riqualificazioni non vengono applicate agli edifici-tipo appartamenti all'ottava classe di epoca di costruzione (costruiti dopo il 2005).

- misure di riqualificazione sugli impianti termici (riscaldamento e ACS) e indicazioni in riferimento ai nuovi sottosistemi impiantistici e ai loro parametri prestazionali.
- Risultati del calcolo della **prestazione energetica** degli edifici-tipo nello stato originario e con l'applicazione delle misure di riqualificazione (due livelli di intervento). Il confronto tra le tre condizioni avviene attraverso l'indicazione tabellare e grafica delle seguenti grandezze:
 - fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento ($Q_{H,nd}$);
 - fabbisogno annuo di energia netta per l'acqua calda sanitaria ($Q_{W,nd}$);
 - fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento ($Q_{H,p}$);
 - fabbisogno annuo di energia primaria per l'acqua calda sanitaria ($Q_{W,p}$);
 - fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria ($Q_{H,W,p}$).

7.1. Case monofamiliari





Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **1 (fino al 1900)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
533	0,77	139	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
			
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno	Muratura di pietra listata con mattoni (40 cm)	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in metallo senza taglio termico 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
1,80	1,61	2,00	5,70	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,82$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,88$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,80$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 3,9$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 8,2$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 3,9$ kWh/m ²
caldaia standard a gas (produzione combinata di riscaldamento e ACS), bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
PARETE	1,61	0,33	Inserimento isolante (10 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	5,70 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	3,00	2,00	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,8 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
PARETE	1,61	0,25	Inserimento isolante (14 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	5,70 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5)	Sostituzione
	3,00	1,70	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,8 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	335
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,0
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	474
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	42,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	517

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	68,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,0
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	82,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	28,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	110

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	53,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,0
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	55,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	73,3







Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **2 (1901-1920)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
448	0,82	115	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
			
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno	Muratura di pietra listata con mattoni (40 cm)	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in metallo senza taglio termico 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
1,80	1,61	2,00	5,70	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,82$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,88$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,99$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
bollitore elettrico ad accumulo		-		distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
PARETE	1,61	0,33	Inserimento isolante (10 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	5,70 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	3,00	2,00	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{M,gn} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,66 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
PARETE	1,61	0,25	Inserimento isolante (14 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	5,70 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5)	Sostituzione
	3,00	1,70	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,8 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	357
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	505
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	48,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	553

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	72,4
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	86,5
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	105

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	55,7
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	48,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	68,9







Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **3 (1921-1945)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
455	0,81	116	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
			
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno	Muratura in mattoni pieni (38 cm)	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	g _{gl,n1} [-]	U ₂ [W/(m ² K)]	g _{gl,n2} [-]
1,80	1,48	2,00	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	Q _{is,H,s} = 0 kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	Q _{aux,H} = 4,4 kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,77$	ACCUMULO	Q _{is,W,s} = 0 kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	Q _{is,W,d} = 0,99 kWh/m ²	AUSILIARIO	Q _{aux,W} = 0 kWh/m ²
caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera aperta senza pilota permanente		-		distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
PARETE	1,48	0,33	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67) 2,00	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP = 2,50$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gr} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,66 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
PARETE	1,48	0,25	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5) 1,70	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP_{FNR} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%) pompa di calore geotermica (80%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $COP_{FNR} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,1 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%) pompa di calore geotermica (40%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	335
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	496
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	21,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	518

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	72,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	74,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	92,8

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	55,7
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	41,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	15,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	56,2







Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **4 (1946-1960)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
583	0,75	162	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
			
Tetto a falde in laterizio	Muratura in mattoni pieni (38 cm)	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	g _{gl,n1} [-]	U ₂ [W/(m ² K)]	g _{gl,n2} [-]
2,20	1,48	2,00	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia standard a gasolio, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,83$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 10,7$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 11,1$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 4,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gasolio (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
PARETE	1,48	0,33	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67) 2,00	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gr} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gr} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
PARETE	1,48	0,25	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5) 1,70	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gr(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gr(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	275
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	409
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	53,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	462

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	63,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	79,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	30,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	110

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	50,2
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	54,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	73,3



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **5 (1961-1975)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
679	0,73	156	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
 Tetto a falde in laterizio	 Muratura in mattoni forati (40 cm)	 Basamento in calcestruzzo su terreno	 1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
2,20	1,26	2,00	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,82$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,89$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / 1961-1976		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,80$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 3,9$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 8,2$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 3,9$ kWh/m ²
caldaia standard a gas (produzione combinata di riscaldamento e ACS), bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
PARETE	1,26	0,33	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67) 2,00	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,80$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
PARETE	1,26	0,25	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5) 1,70	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP _{FNR} = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
solare termico (20%) pompa di calore ad aria (80%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,80$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9$ kWh/m ²
solare termico (60%) caldaia a condensazione (40%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	344
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	481
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	41,8
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	523

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	71,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	71,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	22,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	94,0

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	55,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	46,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	17,8
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	64,2







Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **6 (1976-1990)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
725	0,72	199	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTI
 Tetto a falde in laterizio, basso livello di isolamento	 Muratura a cassetta vuota con mattoni forati (40 cm), basso livello di isolamento	 Solaio latero-cementizio, basso livello di isolamento	 1. Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in legno 2. Porta in legno a doppio pannello

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
1,14	0,76	0,98	2,80	0,75	1,70	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,73$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,86$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1977-1993		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 5,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 4,4$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 3,9$ kWh/m ²
caldaia standard a gas (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - medio livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, 1976-1990		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,14	0,30	Inserimento isolante (10 cm)
PARETE	0,76	0,33	Inserimento isolante (7 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,98	0,30	Inserimento isolante (9 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,40$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,14	0,23	Inserimento isolante (14 cm)
PARETE	0,76	0,25	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,98	0,23	Inserimento isolante (13 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5)	Sostituzione
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP _{FNR} = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
solare termico (20%) pompa di calore ad aria (80%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9$ kWh/m ²
solare termico (60%) caldaia a condensazione (40%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	136
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	13,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	224
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	40,0
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	264

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	55,6
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	13,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	59,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	24,1
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	83,2

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	44,4
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	13,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	39,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	58,3








Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **7 (1991-2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
605	0,73	172	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTI
				
Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	Muratura in mattoni forati (40 cm), medio livello di isolamento	Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	1. Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in legno 2. Porta in legno a doppio pannello

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
2,20	0,59	0,69	0,77	2,80	0,75	1,70	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,89$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,88$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, successiva al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1994-2005		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,80$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,60$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera chiusa senza pilota permanente		-		distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	0,59	0,33	Inserimento isolante (6 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,77	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,60$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	0,59	0,25	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,77	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2$ kWh/m ²
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	92,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	127
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	145

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	49,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	64,3
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	16,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	80,8

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	39,9
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	37,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	21,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	59,2



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **8 (dopo il 2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa monofamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
607	0,72	174	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
 Tetto a falde in laterizio, medio livello di isolamento [sottotetto non riscaldato]	 Muratura in mattoni alveolati (alta resistenza termica), alto livello di isolamento	 Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento	 Basamento in calcestruzzo su terreno, alto livello di isolamento	 1. Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in legno 2. Porta in legno a doppio pannello

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	g _{gl,n1} [-]	U ₂ [W/(m ² K)]	g _{gl,n2} [-]
0,74	0,34	0,30	0,33	2,20	0,67	1,70	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 2,40$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 4,6$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETE	0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTI	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67) 1,70	- ($g_{gl,n}$ -) -	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Ws} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETE	0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTI	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67) 1,70	- ($g_{gl,n}$ -) -	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Ws} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	59,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	14,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	74,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	30,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	105

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-


Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-



7.2. Case a schiera





Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **1 (fino al 1900)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
500	0,51	123	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTI
			
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno	Muratura di pietra listata con mattoni (40 cm)	Solaio a volte in laterizio	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
1,80	1,61	1,58	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,73$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,97$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
bollitore elettrico ad accumulo		-		distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
PARETE	1,61	0,33	Inserimento isolante (10 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,58	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	3,00	2,00	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP = 2,50$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,65 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
PARETE	1,61	0,25	Inserimento isolante (14 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,58	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5)	Sostituzione
	3,00	1,70	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP_{FNR} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
pompa di calore geotermica (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $COP_{FNR} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,1 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione
pompa di calore geotermica (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	197
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	341
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	47,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	388

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	42,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	46,8
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	17,8
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	64,7

Riqualificazione avanzata (RA)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	34,2
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	27,8
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	15,1
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	42,9



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**

Classe di epoca di costruzione: **2 (1901-1920)**





Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
478	0,51	112	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
			
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno	Muratura di pietra listata con mattoni (40 cm)	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	g _{gl,n1} [-]	U ₂ [W/(m ² K)]	g _{gl,n2} [-]
1,80	1,61	2,00	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia standard a gasolio, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,83$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 10,7$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 11,1$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 4,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gasolio (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
PARETE	1,61	0,33	Inserimento isolante (10 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67) 2,00	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
PARETE	1,61	0,25	Inserimento isolante (14 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5) 1,70	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	253
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	377
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	55,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	432

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	50,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	65,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	31,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	97,3

Riqualificazione avanzata (RA)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	40,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	45,6
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	19,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	65,0



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**

Classe di epoca di costruzione: **3 (1921-1945)**






Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
428	0,49	113	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
				
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	Muratura in mattoni pieni (25 cm)	Solaio a profilati in acciaio e tavelloni in laterizio	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	g _{gl,n1} [-]	U ₂ [W/(m ² K)]	g _{gl,n2} [-]
1,80	2,01	2,48	2,00	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,82$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,88$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,77$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,99$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera aperta senza pilota permanente		-		distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	2,01	0,33	Inserimento isolante (10 cm)
SOLAIO (superiore)	2,48	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	3,00	2,00	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP = 2,50$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gr} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,66 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	2,01	0,25	Inserimento isolante (14 cm)
SOLAIO (superiore)	2,48	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione
	3,00	1,70	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP_{FNR} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
pompa di calore geotermica (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $COP_{(FNR)} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,8 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,1 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione
pompa di calore geotermica (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	250
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	356
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	21,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	378

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	40,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	43,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	62,2

Riqualificazione avanzata (RA)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	32,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	26,2
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	14,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	40,6



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**

Classe di epoca di costruzione: **4 (1946-1960)**





Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
400	0,51	111	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO	SERRAMENTI
 <p>Tetto a falde in laterizio</p>	 <p>Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (30 cm)</p>	<p>(inferiore, su ambiente non riscaldato)</p>  <p>Solaio latero-cementizio</p>	 <p>1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno</p>

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
2,20	1,15	1,30	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,83$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 10,7$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 11,1$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 4,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gas (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
PARETE	1,15	0,33	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,30	Inserimento isolante (10 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67) 2,00	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,40$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
PARETE	1,15	0,25	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,23	Inserimento isolante (14 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5) 1,70	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP _{FNR} = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
solare termico (20%) pompa di calore ad aria (80%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9$ kWh/m ²
solare termico (60%) caldaia a condensazione (40%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	173
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	261
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	55,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	316

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	37,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	42,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	25,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	68,3

Riqualificazione avanzata (RA)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	30,6
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	29,5
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	19,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	48,9



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**

Classe di epoca di costruzione: **5 (1961-1975)**





Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
374	0,52	89	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
			
Tetto piano in latero-cemento	Muratura in mattoni forati (40 cm)	Basamento in calcestruzzo su terreno	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
1,85	1,26	2,00	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,82$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,89$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / 1961-1976		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,80$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 3,9$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 8,2$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 3,9$ kWh/m ²
caldaia standard a gas (produzione combinata di riscaldamento e ACS), bruciatore atmosferico, installata in ambiente climatizzato, camino < 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,85	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
PARETE	1,26	0,33	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	3,00	2,00	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,80 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,85	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
PARETE	1,26	0,25	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (inferiore)	2,00	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5)	Sostituzione
	3,00	1,70	

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata orizzontale in ambienti riscaldati / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 1,3 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,80 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, rete affacciata all'interno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	241
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	340
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	44,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	384

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	47,9
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	60,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	29,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	90,4

Riqualificazione avanzata (RA)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	37,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,6
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	41,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	60,5



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**

Classe di epoca di costruzione: **6 (1976-1990)**

Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
434	0,69	125	1	2

STATO ORIGINARIO


TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA



Tetto a falde con struttura e tavolato in legno, basso livello di isolamento

PARETE



Muratura a cassetta vuota con mattoni forati (40 cm), basso livello di isolamento


SOLAIO

(inferiore, su ambiente non riscaldato)




Solaio latero-cementizio, basso livello di isolamento

SERRAMENTI



1. Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in legno



2. Porta in legno a doppio pannello

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	g _{gl,n1} [-]	U ₂ [W/(m ² K)]	g _{gl,n2} [-]
0,95	0,76	0,98	2,80	0,75	1,70	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,86$	ACCUMULO	Q _{is,H,s} = 0 kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,86$	AUSILIARIO	Q _{aux,H} = 4,4 kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1977-1993		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	Q _{is,W,s} = 0 kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	Q _{is,W,d} = 0,65 kWh/m ²	AUSILIARIO	Q _{aux,W} = 0 kWh/m ²
bollitore elettrico ad accumulo		-		distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,95	0,30	Inserimento isolante (9 cm)
PARETE	0,76	0,33	Inserimento isolante (7 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,98	0,30	Inserimento isolante (9 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gr} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 4,4 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gr} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,65 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di ACS senza ricircolo, rete affacciata all'interno - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,95	0,23	Inserimento isolante (14 cm)
PARETE	0,76	0,25	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,98	0,23	Inserimento isolante (13 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,5)	Sostituzione
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 1,4 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 3,6 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	113
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,3
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	164
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	46,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	210

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	45,7
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,3
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	59,8
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	17,8
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	77,6

Riqualificazione avanzata (RA)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	36,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,3
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	34,6
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	22,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	57,0



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**

Classe di epoca di costruzione: **7 (1991-2005)**






Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
426	0,67	111	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTI
				
Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	Muratura in mattoni forati (40 cm), medio livello di isolamento	Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	1. Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in legno 2. Porta in legno a doppio pannello

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
2,20	0,59	0,69	0,77	2,80	0,75	1,70	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,79$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,88$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 3,7$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino < 10 m, successiva al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1994-2005		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,78$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 5,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 2,4$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 3,9$ kWh/m ²
caldaia standard a gas (produzione combinata riscaldamento e ACS), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino < 10 m, successiva al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - medio livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	0,59	0,33	Inserimento isolante (6 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,77	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione
			Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,40$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 3,2$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	0,59	0,25	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,77	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SERRAMENTI	2,80 ($g_{gl,n}$ 0,75)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione
			Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP _{FNR} = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 1,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{h,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,7$ kWh/m ²
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
pompa di calore ad aria (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{M,gl(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,4$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 4,9$ kWh/m ²
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	85,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	130
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	38,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	169

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	44,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	49,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	25,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	74,8

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	35,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	32,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	19,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	52,2








Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **8 (dopo il 2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Casa a schiera**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{f,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
519	0,64	127	1	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su terreno)	SERRAMENTI
				
Tetto a falde in laterizio, medio livello di isolamento [sottotetto non climatizzato]	Muratura in mattoni alveolati (alta resistenza termica), alto livello di isolamento	Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento	Basamento in calcestruzzo su terreno, alto livello di isolamento	1. Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in legno 2. Porta in legno a doppio pannello

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,n2}$ [-]
0,74	0,34	0,30	0,33	2,20	0,67	1,70	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 4,4$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 3,6$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 2,40$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 4,6$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica		serbatoio di accumulo di acqua calda, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento		distribuzione di ACS con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETE	0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTI	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	- ($g_{gl,n}$ -)	Nessuno
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETE	0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTI	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	- ($g_{gl,n}$ -)	Nessuno
	1,70	-	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	56,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	15,3
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	72,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	31,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	103

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-



7.3. Edifici multifamiliari






Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **1 (fino al 1900)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,l} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
2684	0,55	647	5	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTI
				
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	Muratura di pietra listata con mattoni (60 cm)	Solaio a volte in laterizio	Solaio a volte in laterizio	1. Vetro singolo, telaio in legno 2. Porta in legno

COPERTURA	PARETE	SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTI			
U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	$g_{gl,1}$ [-]	U_2 [W/(m ² K)]	$g_{gl,2}$ [-]
1,80	1,19	2,07	1,58	4,90	0,85	3,00	-

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,71$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,7$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,77$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 1,02$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard a gas per per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera aperta senza pilota permanente		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	1,19	0,33	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (superiore)	2,07	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,58	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67) 2,00	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gr} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gr} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,68 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETE	1,19	0,25	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (superiore)	2,07	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,58	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTI	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85) 3,00	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50) 1,70	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,39 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	250
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	438
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	22,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	460

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	64,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	76,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	18,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	94,7

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	49,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	41,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	19,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	61,1









Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **2 (1901-1920)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
4113	0,54	1306	16	2

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura di pietra listata con mattoni (60 cm)  2. Muratura in mattoni pieni (38 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio in legno e tavelle in laterizio	 Solaio a profilati in acciaio e voltine in laterizio	 Vetro singolo telaio, in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
1,80	1,19	1,31	2,86	1,87	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,71$	ACCUMULO	$Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,81$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,7$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	$Q_{s,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{s,W,d} = 1,13$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
bollitore elettrico ad accumulo		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,19 1,31	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 9 cm)
SOLAIO (superiore)	2,86	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,87	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gr} = 0,80$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico ad elevata efficienza	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gr(FNR)} = 0,75$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0,7 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,75 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,2 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione
bollitore elettrico ad accumulo (40%)			

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,19 1,31	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 13 cm)
SOLAIO (superiore)	2,86	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,87	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP_{(FNR)} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
pompa di calore geotermica (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $COP_{(FNR)} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,39 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,2 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione
pompa di calore geotermica (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	199
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	349
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	55,1
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	404

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	30,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	43,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	27,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	70,9

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	23,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	18,2
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	11,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	29,5









Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **3 (1921-1945)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
4388	0,51	1164	20	4

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni pieni (38 cm)  2. Muratura a cassa- vuota con mattoni forati (30 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Soletta in calcestruzzo armato	 Soletta in calcestruzzo armato	 Vetro singolo telaio, in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
1,80	1,48	1,04	2,66	1,95	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 4,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,83$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, anteriore al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - basso livello di isolamento		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,86$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 6,2$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 9,66$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 2,8$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, anteriore al 1996		serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore ad aria soffiata	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,48 1,04	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 8 cm)
SOLAIO (superiore)	2,66	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,95	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,95$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,18 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,8 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,48 1,04	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 12 cm)
SOLAIO (superiore)	2,66	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,95	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,18 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	200
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	19,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	293
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	46,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	340

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	39,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	19,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	47,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	29,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	77,6

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	30,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	19,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	32,2
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	14,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	47,1









Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **4 (1946-1960)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
3076	0,51	961,3	12	3

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni pieni (38 cm)  2. Muratura in mattoni pieni (25 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio	 Solaio latero-cementizio	 Vetro singolo, telaio in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
1,80	1,48	1,70	1,65	1,30	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{ls,H,s} = 4,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,82$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gasolio, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - basso livello di isolamento		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	$Q_{ls,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{ls,W,d} = 1,12$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
bollitore elettrico ad accumulo		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,48 1,70	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 10 cm)
SOLAIO (superiore)	1,65	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,30	Inserimento isolante (10 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,74 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,48 1,70	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 14 cm)
SOLAIO (superiore)	1,65	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,23	Inserimento isolante (14 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,95$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,92 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	170
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	253
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	54,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	308

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	36,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	45,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	65,6

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	29,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	26,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,0
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	46,4









Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **5 (1961-1975)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
3074	0,54	934	10	5

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura a cassetta vuota con mattoni forati (30 cm)  2. Muratura in mattoni forati (25 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio	 Solaio latero-cementizio	 Vetro singolo, telaio in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
2,20	1,15	1,52	1,65	1,30	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,88$	ACCUMULO	$Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,90$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,6$ kWh/m ²
caldaia standard per impianti di riscaldamento autonomi (per appartamento), installata in ambiente non climatizzato		-		distribuzione separata per appartamento / 1961-1976		ausiliario elettrico per caldaia standard (impianto di riscaldamento autonomo)	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,84$	ACCUMULO	$Q_{s,W,s} = 3,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{s,W,d} = 1,07$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard per impianti di ACS autonomi (produzione combinata riscaldamento e ACS, per appartamento), installata in ambiente non climatizzato		serbatoio di accumulo di acqua calda per appartamento - basso livello di isolamento		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,15 1,52	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 9 cm)
SOLAIO (superiore)	1,65	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,30	Inserimento isolante (10 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 3,22 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,8 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,15 1,52	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 13 cm)
SOLAIO (superiore)	1,65	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,23	Inserimento isolante (14 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 3,22 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	153
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	198
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	25,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	223

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	35,7
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	43,6
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	28,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	72,1

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	27,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	29,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	14,4
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	43,9



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **6 (1976-1990)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
4136	0,48	1209	12	3

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente esterno)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni forati (25 cm), basso livello di isolamento 2. Muratura in mattoni forati (25 cm), basso livello di isolamento (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio, basso livello di isolamento	 Solaio latero-cementizio, basso livello di isolamento	 Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in metallo senza taglio termico

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
2,20	0,80	0,75	0,97	1,12	3,70	0,75

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,88$	ACCUMULO	$Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,93$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,6$ kWh/m ²
caldaia standard per impianti di riscaldamento autonomi (per appartamento), installata in ambiente non climatizzato	-	-	-	distribuzione separata per appartamento / 1977-1993	-	ausiliario elettrico per caldaia standard (impianto di riscaldamento autonomo)	-

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,84$	ACCUMULO	$Q_{s,W,s} = 1,7$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{s,W,d} = 0,7$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard per impianti di ACS autonomi (produzione combinata riscaldamento e ACS, per appartamento), installata in ambiente non climatizzato	-	serbatoio di accumulo di acqua calda per appartamento - medio livello di isolamento	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	-	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	-

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO				INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			
ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO	RISCALDAMENTO			
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)	<i>GENERAZIONE</i> COP = 2,50	<i>ACCUMULO</i> $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	<i>DISTRIBUZIONE</i> $\eta_{H,d} = 0,94$	<i>AUSILIARIO</i> $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
PARETI	0,80 0,75	0,33	Inserimento isolante (7 cm; 7 cm)	pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
SOLAIO (superiore)	0,97	0,30	Inserimento isolante (9 cm)	ACQUA CALDA SANITARIA			
SOLAIO (inferiore)	1,12	0,30	Inserimento isolante (10 cm)	<i>GENERAZIONE</i> COP = 2,50	<i>ACCUMULO</i> $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	<i>DISTRIBUZIONE</i> $Q_{s,W,d} = 1,92 \text{ kWh/m}^2$	<i>AUSILIARIO</i> $Q_{aux,W} = 2 \text{ kWh/m}^2$
SERRAMENTO	3,70 ($g_{gl,n} 0,75$)	2,00 ($g_{gl,n} 0,67$)	Sostituzione	pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO				INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			
ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO	RISCALDAMENTO			
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)	<i>GENERAZIONE</i> COP _{FNR} = 2,50	<i>ACCUMULO</i> $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	<i>DISTRIBUZIONE</i> $\eta_{H,d} = 0,95$	<i>AUSILIARIO</i> $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
PARETI	0,80 0,75	0,25	Inserimento isolante (11 cm; 11 cm)	solare termico (20%)	pompa di calore ad aria (80%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato
SOLAIO (superiore)	0,97	0,23	Inserimento isolante (13 cm)	ACQUA CALDA SANITARIA			
SOLAIO (inferiore)	1,12	0,23	Inserimento isolante (14 cm)	<i>GENERAZIONE</i> $\eta_{W,gl(FNR)} = 0,99$	<i>ACCUMULO</i> $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	<i>DISTRIBUZIONE</i> $Q_{s,W,d} = 1,92 \text{ kWh/m}^2$	<i>AUSILIARIO</i> $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
SERRAMENTO	3,70 ($g_{gl,n} 0,75$)	1,70 ($g_{gl,n} 0,50$)	Sostituzione	solare termico (60%)	pompa di calore ad aria (40%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991
				caldaia a condensazione (40%)			produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)		Riqualificazione standard (RS)		Riqualificazione avanzata (RA)		
$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	105	$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	35,7	$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	27,6	
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,6	$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,6	$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	16,6	
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	132	$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	37,2	$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	24,2	
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	22,6	$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	22,2	$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	13,7	
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	155	$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	59,4	$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	38,0	








Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **7 (1991-2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
3526	0,54	1120,5	15	3

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAI (inferiori)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (30 cm e oltre), medio livello di isolamento  2. Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 30 cm), medio livello di isolamento (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	 1. Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento (su ambiente esterno)  2. Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento (su ambiente non riscaldato)	 Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in legno

COPERTURA		PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAI (inferiori)		SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]	
2,20	0,59	0,57	0,69	0,86	0,77	2,20	0,67	

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,77$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,90$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,7$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, successiva al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1994-2005		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,80$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,75$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera chiusa senza pilota permanente		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	0,59 0,57	0,33	Inserimento isolante (5 cm; 5 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SOLAI (inferiori)	0,86 0,77	0,30	Inserimento isolante (9 cm; 8 cm)
SERRAMENTO	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gt} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,94$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gt} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,75 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	0,59 0,57	0,25	Inserimento isolante (9 cm; 9 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAI (inferiori)	0,86 0,77	0,23	Inserimento isolante (13 cm; 12 cm)
SERRAMENTO	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,95$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,92 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	70,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	105
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	23,3
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	129

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	36,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	44,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	65,6

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	27,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	25,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	45,2



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **8 (dopo il 2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Edificio multifamiliare**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
2959	0,54	829	13	3

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio, medio livello di isolamento [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni alveolati (alta resistenza termica), alto livello di isolamento 2. Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata), alto livello di isolamento (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento	 Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento	 Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
0,74	0,34	0,34	0,30	0,33	2,20	0,67

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,90$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,76$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETI	0,34 0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTO	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	- ($g_{gl,n}$ -)	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETI	0,34 0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTO	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	- ($g_{gl,n}$ -)	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	31,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,0
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	39,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,8
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	59,9

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-



7.4. Blocchi di appartamenti






Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **1 (fino al 1900)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
3745	0,35	1058	16	5

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
				
Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	1. Muratura di pietra listata con mattoni (60 cm) 2. Muratura in mattoni pieni (50 cm) (verso ambiente non riscaldato) 3. Muratura in mattoni pieni (62 cm) (verso ambiente non riscaldato)	Solaio in legno e tavelle in laterizio	Solaio a volte in laterizio	Vetro singolo, telaio in legno

COPERTURA	PARETI			SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U_3 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
1,80	1,19	1,03	0,93	2,86	1,58	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,71$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,84$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,7$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,73$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 6,2$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 14,3$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 2,1$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,19 1,03 0,93	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 8 cm; 8 cm)
SOLAIO (superiore)	2,86	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,58	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 3,22 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,8 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,19 1,03 0,93	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 12 cm; 12 cm)
SOLAIO (superiore)	2,86	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,58	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 3,22 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	133
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	226
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	58,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	285

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	27,1
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	34,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	30,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	64,9

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	21,6
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,8
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	24,5
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	15,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	39,7










Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **2 (1901-1920)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
11029	0,47	2880	40	4

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni pieni (38 cm)  2. Muratura in mattoni pieni (50 cm)  3. Muratura in mattoni pieni (38 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio a profilati in acciaio e voltine in laterizio	 Solaio a profilati in acciaio e voltine in laterizio	 Vetro singolo, telaio in legno

COPERTURA	PARETI			SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U ₃ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
1,80	1,48	1,14	1,31	2,60	1,87	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 4,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,83$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gasolio, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - basso livello di isolamento		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,77$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 1,14$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera aperta senza pilota permanente		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,48	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 9 cm; 9 cm)
	1,14 1,31		
SOLAIO (superiore)	2,60	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,87	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,93$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,95$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico ad elevata efficienza	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,76 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,48	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 12 cm; 13 cm)
	1,14 1,31		
SOLAIO (superiore)	2,60	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,87	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,18 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	194
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	284
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	25,0
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	309

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	40,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	48,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	21,0
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	69,9

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	32,3
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	33,8
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	14,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	48,2










Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **3 (1921-1945)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
7197	0,46	2249	30	5

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni pieni (50 cm)  2. Muratura in mattoni pieni (62 cm)  3. Muratura in mattoni pieni (25 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio a profilati in acciaio e tavelloni in laterizio	 Solaio a profilati in acciaio e tavelloni in laterizio	 Vetro singolo, telaio in metallo senza taglio termico

COPERTURA	PARETI			SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U ₃ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
2,20	1,14	1,02	1,70	2,48	1,81	5,70	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,71$	ACCUMULO	$Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,84$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,7$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,73$	ACCUMULO	$Q_{s,W,s} = 6,2$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{s,W,d} = 10,5$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 2,1$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, rete affacciata all'interno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,14 1,02 1,70	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 8 cm; 10 cm)
SOLAIO (superiore)	2,48	0,30	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,81	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SERRAMENTO	5,70 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 3,22$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2$ kWh/m ²
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,14 1,02 1,70	0,25	Inserimento isolante (12 cm; 12 cm; 14 cm)
SOLAIO (superiore)	2,48	0,23	Inserimento isolante (16 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,81	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SERRAMENTO	5,70 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP _{FNR} = 2,50	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6$ kWh/m ²
solare termico (20%) pompa di calore ad aria (80%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 3,22$ kWh/m ²	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5$ kWh/m ²
solare termico (60%) caldaia a condensazione (40%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	162
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	275
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	52,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	327

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	35,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	35,8
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	24,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	60,5

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	27,9
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	24,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	14,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	38,9








Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **4 (1946-1960)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,l} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
5949	0,46	1763	24	4

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde con struttura e tavolato in legno [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (30 cm) 2. Muratura in calcestruzzo (18 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero- cementizio	 Solaio latero- cementizio	 Vetro singolo, telaio in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
1,80	1,15	2,60	1,65	1,30	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 4,4$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,83$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - basso livello di isolamento		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / fino al 1960		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,75$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 1,13$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
bollitore elettrico ad accumulo		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - fino al 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,15	0,33	Inserimento isolante (9 cm; 11 cm)
	2,60		
SOLAIO (superiore)	1,65	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,30	Inserimento isolante (10 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gt} = 0,87$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,95$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico ad elevata efficienza	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{N,gt(FNR)} = 0,75$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0,7 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,76 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,2 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione
bollitore elettrico ad accumulo (40%)			

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,80	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,15	0,25	Inserimento isolante (13 cm; 14 cm)
	2,60		
SOLAIO (superiore)	1,65	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SOLAIO (inferiore)	1,30	0,23	Inserimento isolante (14 cm)
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP_{(FNR)} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
pompa di calore geotermica (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $COP_{(FNR)} = 3$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,18 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,2 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione
pompa di calore geotermica (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	157
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	233
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	55,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	288

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	33,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	43,5
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	27,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	70,7

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	26,2
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,9
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	19,7
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	11,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	30,9










Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **5 (1961-1975)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,l} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
9438	0,46	2869	40	8

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAI (inferiori)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (40 cm)  2. Muratura in mattoni forati (40 cm) (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio	 1. Solaio latero-cementizio (su ambiente esterno)  2. Solaio latero-cementizio (su ambiente non riscaldato)	 Vetro singolo, telaio in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAI (inferiori)		SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
2,20	1,10	1,13	1,65	1,56	1,30	4,90	0,85

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,71$	ACCUMULO	$Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,86$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,7$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1961-1976		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,73$	ACCUMULO	$Q_{s,W,s} = 6,2$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{s,W,d} = 10,7$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 2,1$ kWh/m ²
caldaia standard (gas), bruciatore atmosferico, installata in ambiente non climatizzato, camino > 10 m, antecedente al 1996		serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - basso livello di isolamento		distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, fino al 1975		produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia standard con bruciatore atmosferico	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,10	0,33	Inserimento isolante (8 cm; 9 cm)
	1,13		
SOLAIO (superiore)	1,65	0,30	Inserimento isolante (11 cm)
SOLAI (inferiori)	1,56	0,30	Inserimento isolante (11 cm; 10 cm)
	1,30		
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,42 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,8 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	2,20	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	1,10	0,25	Inserimento isolante (12 cm; 12 cm)
	1,13		
SOLAIO (superiore)	1,65	0,23	Inserimento isolante (15 cm)
SOLAI (inferiori)	1,56	0,23	Inserimento isolante (15 cm; 14 cm)
	1,30		
SERRAMENTO	4,90 ($g_{gl,n}$ 0,85)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn(FNR)} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione
caldaia a condensazione (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 2,42 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	134
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	224
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	52,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	277

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	33,4
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	41,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	29,0
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	70,1

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	25,8
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	18,2
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	28,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	14,6
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	42,6








Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **6 (1976-1990)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
12685	0,37	4125	48	6

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
				
Tetto piano in latero- cemento [sottotetto non climatizzato]	1. Muratura a cassa-vuota con mattoni forati (40 cm), basso livello di isolamento 2. Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 18 cm), basso livello di isolamento (verso ambiente non riscaldato)	Solaio latero- cimentizio, basso livello di isolamento	Solaio latero- cimentizio, basso livello di isolamento	Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in metallo senza taglio termico

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
1,85	0,76	0,76	0,97	0,98	3,70	0,75

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,85$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 2,2$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,89$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia standard a gas, bruciatore ad aria soffiata, installata in centrale termica, anteriore al 1996		serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - medio livello di isolamento		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / 1977-1993		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia con bruciatore ad aria soffiata	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,80$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,73$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, a camera chiusa senza pilota permanente		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,85	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	0,76	0,33	Inserimento isolante (7 cm; 7 cm)
	0,76		
SOLAIO (superiore)	0,97	0,30	Inserimento isolante (9 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,98	0,30	Inserimento isolante (9 cm)
SERRAMENTO	3,70 ($g_{gl,n}$ 0,75)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP = 2,50$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore ad aria	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,73 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	1,85	0,80	Inserimento isolante (3 cm)
PARETI	0,76	0,25	Inserimento isolante (11 cm; 11 cm)
	0,76		
SOLAIO (superiore)	0,97	0,23	Inserimento isolante (13 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,98	0,23	Inserimento isolante (13 cm)
SERRAMENTO	3,70 ($g_{gl,n}$ 0,75)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $COP_{FNR} = 2,50$	ACCUMULO $Q_{s,H,s} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (20%)	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato
pompa di calore ad aria (80%)			

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gl(FNR)} = 0,99$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,45 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2,5 \text{ kWh/m}^2$
solare termico (60%)	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con impianto solare termico, con pompa di circolazione, in associazione ad una caldaia a condensazione (ausiliario elettrico)
caldaia a condensazione (40%)			

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	67,6
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	97,5
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	22,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	120

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	25,2
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	26,9
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	47,1

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	19,7
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,4
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	18,1
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	13,9
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	32,0








Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **7 (1991-2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,i} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
9912	0,43	3271	36	6

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto piano in latero-cemento, medio livello di isolamento [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 30 cm), medio livello di isolamento 2. Muratura in mattoni forati (40 cm), medio livello di isolamento 3. Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata, 18-20 cm), medio livello di isolamento (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	 Solaio latero-cementizio, medio livello di isolamento	 Vetro-camera con intercapedine d'aria, telaio in metallo a taglio termico

COPERTURA	PARETI			SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U ₁ [W/(m ² K)]	U ₂ [W/(m ² K)]	U ₃ [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	g _{gl,n} [-]
0,70	0,60	0,59	0,59	0,69	0,77	3,40	0,75

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,88$	ACCUMULO	$Q_{s,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,95$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 1,6$ kWh/m ²
caldaia standard per impianti di riscaldamento autonomi (per appartamento), installata in ambiente non climatizzato	-	-	-	distribuzione separata per appartamento / 1994-2005	-	ausiliario elettrico per caldaia standard (impianto di riscaldamento autonomo)	-

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,84$	ACCUMULO	$Q_{s,W,s} = 1,7$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{s,W,d} = 0,72$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia standard per impianti di ACS autonomi (produzione combinata riscaldamento e ACS, per appartamento), installata in ambiente non climatizzato	-	serbatoio di accumulo di acqua calda per appartamento - medio livello di isolamento	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	-	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	-

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,70	0,80	Nessuno
PARETI	0,60 0,59 0,59	0,33	Inserimento isolante (5 cm; 5 cm; 5 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,77	0,30	Inserimento isolante (8 cm)
SERRAMENTO	3,40 ($g_{gl,n}$ 0,75)	2,00 ($g_{gl,n}$ 0,67)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gt} = 0,98$	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 2,6 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione, installata in centrale termica	-	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gt} = 0,90$	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 0 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 0,72 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 0 \text{ kWh/m}^2$
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria	-	distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975	produzione di ACS per appartamento o separata/individuale

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,70	0,80	Nessuno
PARETI	0,60 0,59 0,59	0,25	Inserimento isolante (9 cm; 9 cm; 9 cm)
SOLAIO (superiore)	0,69	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SOLAIO (inferiore)	0,77	0,23	Inserimento isolante (12 cm)
SERRAMENTO	3,40 ($g_{gl,n}$ 0,75)	1,70 ($g_{gl,n}$ 0,50)	Sostituzione

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,H,S} = 0,8 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = 0,97$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = 1,6 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo di acqua calda per riscaldamento centralizzato - alto livello di isolamento	distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato	pompa di circolazione per impianto centralizzato

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE COP = 3	ACCUMULO $Q_{s,W,S} = 2,1 \text{ kWh/m}^2$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = 1,45 \text{ kWh/m}^2$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = 2 \text{ kWh/m}^2$
pompa di calore geotermica	serbatoio di accumulo per produzione centralizzata di ACS, in ambiente non climatizzato - alto livello di isolamento	distribuzione di ACS centralizzata con ricircolo, porzione di rete affacciata all'esterno, dopo il 1991	produzione di ACS centralizzata con pompa di circolazione

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	62,9
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	79,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	23,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	102

Riqualificazione standard (RS)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	29,0
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	36,4
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	19,7
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	56,2

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	23,5
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,1
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	21,6
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	19,2
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	40,8



Regione/Zona climatica: **Area climatica media**
 Classe di epoca di costruzione: **8 (dopo il 2005)**
 Classe di dimensione edilizia: **Blocco di appartamenti**



V [m ³]	S/V [m ⁻¹]	A _{r,n} [m ²]	Numero di appartamenti	Numero di piani climatizzati
8199	0,40	2124	31	7

STATO ORIGINARIO

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

COPERTURA	PARETI	SOLAIO (superiore, verso ambiente non riscaldato)	SOLAIO (inferiore, su ambiente non riscaldato)	SERRAMENTO
 Tetto a falde in laterizio, medio livello di isolamento [sottotetto non climatizzato]	 1. Muratura in mattoni alveolati (alta resistenza termica), alto livello di isolamento 2. Muratura in calcestruzzo (anche prefabbricata), alto livello di isolamento (verso ambiente non riscaldato)	 Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento	 Solaio latero-cementizio, alto livello di isolamento	 Vetro-camera basso-emissivo con intercapedine d'aria o di altri gas, telaio in legno

COPERTURA	PARETI		SOLAIO (superiore)	SOLAIO (inferiore)	SERRAMENTO	
U [W/(m ² K)]	U_1 [W/(m ² K)]	U_2 [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	U [W/(m ² K)]	$g_{gl,n}$ [-]
0,74	0,34	0,34	0,30	0,33	2,20	0,67

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

GENERAZIONE	$\eta_{H,gn} = 0,98$	ACCUMULO	$Q_{is,H,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$\eta_{H,d} = 0,96$	AUSILIARIO	$Q_{aux,H} = 2,6$ kWh/m ²
caldaia a condensazione, installata in centrale termica		-		distribuzione centralizzata a colonne montanti verticali, collegamenti orizzontali in ambienti non riscaldati (es. cantina o terreno) / livello di isolamento elevato		pompa di circolazione per impianto centralizzato - ausiliario elettrico per caldaia a condensazione	

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE	$\eta_{W,gn} = 0,90$	ACCUMULO	$Q_{is,W,s} = 0$ kWh/m ²	DISTRIBUZIONE	$Q_{is,W,d} = 0,74$ kWh/m ²	AUSILIARIO	$Q_{aux,W} = 0$ kWh/m ²
caldaia a condensazione a gas per la produzione di acqua calda sanitaria		-		distribuzione di acqua calda sanitaria separata per appartamento, senza ricircolo - dopo il 1975		produzione di ACS per appartamento o separata/individuale	

RIQUALIFICAZIONE STANDARD

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETI	0,34 0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTO	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	- ($g_{gl,n}$ -)	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

RIQUALIFICAZIONE AVANZATA

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO

ELEMENTO	U_{ex} W/(m ² K)	U_{new} W/(m ² K)	TIPO DI INTERVENTO
COPERTURA	0,74	-	Nessuno
PARETI	0,34 0,34	-	Nessuno
SOLAIO (superiore)	0,30	-	Nessuno
SOLAIO (inferiore)	0,33	-	Nessuno
SERRAMENTO	2,20 ($g_{gl,n}$ 0,67)	- ($g_{gl,n}$ -)	Nessuno

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI

RISCALDAMENTO

GENERAZIONE $\eta_{H,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,Hs} = -$	DISTRIBUZIONE $\eta_{H,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,H} = -$
-	-	-	-

ACQUA CALDA SANITARIA

GENERAZIONE $\eta_{W,gn} = -$	ACCUMULO $Q_{s,W,s} = -$	DISTRIBUZIONE $Q_{s,W,d} = -$	AUSILIARIO $Q_{aux,W} = -$
-	-	-	-

PRESTAZIONE ENERGETICA

Stato originario (SO)


$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	28,6
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	17,7
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	36,0
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	20,5
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	56,5

Riqualificazione standard (RS)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-

Riqualificazione avanzata (RA)

$Q_{H,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,nd}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{W,p}$ [kWh/m ²]	-
$Q_{H,W,p}$ [kWh/m ²]	-



8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si riportano di seguito alcuni grafici riassuntivi sulla prestazione energetica degli edifici-tipo analizzati al capitolo 7. In essi è indicato il confronto tra lo stato originario e la condizione riferita a ciascuna delle due riqualificazioni energetiche, standard ed avanzata. I grafici evidenziano il risparmio energetico conseguente agli interventi. Il confronto è effettuato rispetto ai fabbisogni annuali netti di energia termica per il riscaldamento degli edifici-tipo, suddivisi per tipologia dimensionale, da Figura 15 a Figura 18. Il confronto è inoltre effettuato rispetto ai fabbisogni annuali di energia primaria per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici-tipo, suddivisi per tipologia dimensionale, da Figura 19 a Figura 22.

Dall'analisi dei grafici riassuntivi si evince che mediamente l'intervento di riqualificazione standard determina, rispetto alla condizione originaria, una riduzione del fabbisogno di energia primaria dal 44%, per la classe di epoca di costruzione 7, all'82%, per le classi di epoca di costruzione 1-3, mentre l'intervento di riqualificazione avanzata determina una riduzione del fabbisogno di energia primaria dal 60% al 90% in riferimento alle stesse classi.




Figura 15. Confronto tra il fabbisogno annuo netto di energia termica per il riscaldamento nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale delle case monofamiliari.




Figura 16. Confronto tra il fabbisogno annuo netto di energia termica per il riscaldamento nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale delle case a schiera.




Figura 17. Confronto tra il fabbisogno annuo netto di energia termica per il riscaldamento nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale degli edifici multifamiliari.




Figura 18. Confronto tra il fabbisogno annuo netto di energia termica per il riscaldamento nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale dei blocchi di appartamenti.




Figura 19. Confronto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale delle case monofamiliari.




Figura 20. Confronto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale delle case a schiera.




Figura 21. Confronto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale degli edifici multifamiliari.




Figura 22. Confronto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nelle tre condizioni degli edifici-tipo appartenenti alla classe dimensionale dei blocchi di appartamenti.

NOMENCLATURA

Simbolo	Grandezza	Unità di misura
<i>A</i>	area	[m ²]
<i>COP</i>	coefficiente di prestazione	[-]
<i>g</i>	trasmissione di energia solare totale	[-]
<i>Q</i>	energia	[J], [Wh]
<i>S</i>	superficie (disperdente)	[m ²]
<i>V</i>	volume	[m ³]
<i>U</i>	trasmissione termica	[W(m ² K)]
<i>η</i>	rendimento	[-]

Pedici

aux	ausiliario elettrico
C	raffrescamento
d	distribuzione (sottosistema)
e	emissione (sottosistema)
f	pavimento
gl	vetro
gn	generazione (sottosistema)
H	riscaldamento
l	lordo
ls	perdite di energia termica
n	netto, normale (incidenza)
nd	fabbisogno netto
p	energia primaria
s	accumulo (sottosistema)
ss	sottostazione (teleriscaldamento)
W	acqua calda sanitaria

BIBLIOGRAFIA

Monografie

- E. Cavallo, E. Monzeglio, *Tipi di carattere*, Politeko, Torino 2002.
- G. Colombo, *Manuale dell'Ingegneria*, Hoepli, Milano 1980.
- G. Curioni, *L'arte di edificare*, Negro, Torino 1873-1884, appendice IV.
- ECBCS, *Stock aggregation*, in “Annex 31-Energy related environmental impact of buildings”, IEA-ECBCS (International Energy Agency-Energy Conservation in Buildings and Community Systems), 2004.
- ENEA, *Rapporto Energia e Ambiente 2008*, Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 2009.
- Intelligent Energy Europe (IEE), *Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (TABULA)*, in “Description of the Action”, Annex I, SI2.528393, Aprile 2009.
- ISTAT, *Censimento della popolazione. Elaborazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica*, 2001.
- C. Levi, *Trattato teorico-pratico di costruzioni civili, rurali, stradali ed idrauliche*, vol. I, Hoepli, Milano 1936.
- R. Nelva, *Tipi edilizi caratterizzanti gli ambiti urbani*, in “Politecnico di Torino – Beni Culturali Ambientali nel Comune di Torino”, Società degli Ingegneri e Architetti in Torino, Torino 1984.
- R. Nelva, B. Signorelli, *Caratterizzazioni architettoniche ed edilizie delle costruzioni economiche residenziali in Torino tra fine Ottocento e la prima Guerra Mondiale*, in “Patrimonio edilizio esistente, un passato e un futuro”, a cura di A. Abriani, Designers Riuniti Ed., Torino 1980.
- E. Neufert, *Enciclopedia pratica per progettare e costruire*, Hoepli, Milano 1999.
- E. Stuani, E. Iurcotta, U. Genta, *Manuale tecnico del geometra e del perito agrario*, Signorelli, Milano 1965.

Legislazione

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993.
- Direttiva 2002/91 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L1 del 4 gennaio 2003.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 158/L alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005.
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.
- D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009.
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”.

Normativa tecnica

- UNI/TS 11300-1, Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, maggio 2008.
- UNI/TS 11300-2, Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, maggio 2008.
- UNI/TS 11300-4, Prestazioni energetiche degli edifici – Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria, Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Testo in inchiesta pubblica, settembre 2010.
- UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Marzo 1994.
- UNI 10355. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Maggio 1994.
- UNI EN ISO 6946. Componenti edilizi ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo. Luglio 2008.
- UNI EN ISO 10077-1. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Parte 1: Generalità. Marzo 2007.